




Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

Gumpendorfer Straße 34
A 1060, Wien-Mariahilf

VerfasserIn

Drees & Sommer GmbH

MSc Johann Dennermaier
Landstrasser Hauptstrasse 1A
1030 Wien-Landstraße

T +43 1 5335660-0
F +43 1 5335660-90
M +43 676 83172504
E johann.dennermaier@dreso.com

**DREES &
SOMMER**

Bericht

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

Gumpendorfer Straße 34
1060 Wien-Mariahilf

Katastralgemeinde: 01009 Mariahilf
Einlagezahl: 1206
Grundstücksnummer: 105/1
GWR Nummer:

Planunterlagen

Datum: 10.06.2008
Nummer:

VerfasserIn der Unterlagen

Drees & Sommer GmbH

MSc Johann Dennermaier
Landstrasser Hauptstrasse 1A
1030 Wien-Landstraße
ErstellerIn Nummer:

T +43 1 5335660-0
F +43 1 5335660-90
M +43 676 83172504
E johann.dennermaier@dreso.com

PlanerIn

RH+architekten zt gmbH

RH+architekten zt gmbH staatlich befugte und beeidete Ziviltechniker
Wenhartgasse 6
1210 Wien-Floridsdorf

T 01 270 74 67
F
M
E office@rhplus.at

AuftraggeberIn

Apleona Real Estate AT GmbH

Ing. Michael Bucher
Bauernmarkt 12
1010 Wien-Innere Stadt

T +43 (0)1 535 03 04
F
M
E michael.bucher@apleona.com

EigentümerIn

Generali Versicherung AG

Ing. Michael Bucher
Landskrongasse 1-3
1010 Wien-Innere Stadt

T +43 1 53401-0
F
M
E office.at@generali.com

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

Unkonditionierte Gebäudeteile
Erdberührte Gebäudeteile
Wärmebrücken
Verschattungsfaktoren

Heiztechnik
Raumluftechnik
Beleuchtung
Kühltechnik

ON B 8110-6-1:2019-01-15
EN ISO 10077-1:2018-02-01
vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15
pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)
detailliert, ON B 8110-6-1:2019-01-15
ON H 5056-1:2019-01-15
ON H 5057-1:2019-01-15
ON H 5059-1:2019-01-15
ON H 5058-1:2019-01-15

Bericht

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019

BEZEICHNUNG Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

Umsetzungsstand

Bestand

Gebäude(-teil) Wohnen

Baujahr

1895

Nutzungsprofil Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

Letzte Veränderung

2009

Straße Gumpendorfer Straße 34

Katastralgemeinde

Mariahilf

PLZ/Ort 1060 Wien-Mariahilf

KG-Nr.

01009

Grundstücksnr. 105/1

Seehöhe

179 m

**SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen**

	HWB _{Ref, SK}	PEB _{SK}	CO _{2eq, SK}	f _{GEE, SK}
A ++				
A +			A+	
A		B		
B				
C				
D	D			D
E				
F				
G				

HWB_{Ref}: Der **Referenz-Heizwärmebedarf** ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der **Warmwasserwärmebedarf** ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim **Heizenergiebedarf** werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasserwärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung, der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

HHSB: Der **Haushaltsstrombedarf** ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt. Er entspricht in etwa dem durchschnittlichen flächenbezogenen Stromverbrauch eines österreichischen Haushalts.

RK: Das **Referenzklima** ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von Energiekennzahlen.

EEB: Der **Endenergiebedarf** umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den Haushaltsstrombedarf, abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

f_{GEE}: Der **Gesamtenergieeffizienz-Faktor** ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

PEB: Der **Primärenergiebedarf** ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB_{ern}) und einen nicht erneuerbaren (PEB_{n,ern}) Anteil auf.

CO_{2eq}: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden **äquivalenten Kohlendioxidemissionen** (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das **Standortklima** ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

GEBÄUDEKENNDATEN

EA-Art:

Brutto-Grundfläche (BGF)	4.593,4 m ²	Heiztage	301 d	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Bezugsfläche (BF)	3.674,7 m ²	Heizgradtage	3651 Kd	Solarthermie	- m ²
Brutto-Volumen (V _B)	15.356,6 m ³	Klimaregion	N	Photovoltaik	- kWp
Gebäude-Hüllfläche (A)	5.415,4 m ²	Norm-Außentemperatur	-11,3 °C	Stromspeicher	- kWh
Kompaktheit (A/V)	0,35 1/m	Soll-Innentemperatur	22,0 °C	WW-WB-System (primär)	kombiniert
charakteristische Länge (ℓ _c)	2,84 m	mittlerer U-Wert	1,040 W/m ² K	WW-WB-System (sekundär, opt.)	-
Teil-BGF	- m ²	LEK _T -Wert	64,20	RH-WB-System (primär)	Fernwärme
Teil-BF	- m ²	Bauweise	schwere	RH-WB-System (sekundär, opt.)	-
Teil-V _B	- m ³				

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Ergebnisse

Referenz-Heizwärmebedarf	HWB _{Ref,RK} =	106,2 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	HWB _{RK} =	106,2 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	EEB _{RK} =	164,3 kWh/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor	f _{GEE,RK} =	1,83
Erneuerbarer Anteil		

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf	Q _{h,Ref,SK} =	542.743 kWh/a	HWB _{Ref,SK} =	118,2 kWh/m ² a
Heizwärmebedarf	Q _{h,SK} =	535.626 kWh/a	HWB _{SK} =	116,6 kWh/m ² a
Warmwasserwärmebedarf	Q _{tw} =	46.944 kWh/a	WWWB =	10,2 kWh/m ² a
Heizenergiebedarf	Q _{H,Ref,SK} =	711.575 kWh/a	HEB _{SK} =	154,9 kWh/m ² a
Energieaufwandszahl Warmwasser			e _{AWZ,WW} =	2,59
Energieaufwandszahl Raumheizung			e _{AWZ,RH} =	1,09
Energieaufwandszahl Heizen			e _{AWZ,H} =	1,21
Haushaltsstrombedarf	Q _{HHSB} =	104.618 kWh/a	HHSB =	22,8 kWh/m ² a
Endenergiebedarf	Q _{EEB,SK} =	816.193 kWh/a	EEB _{SK} =	177,7 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf	Q _{PEB,SK} =	385.271 kWh/a	PEB _{SK} =	83,9 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf nicht erneuerbar	Q _{PEBn,ern,SK} =	107.685 kWh/a	PEB _{n,ern,SK} =	23,4 kWh/m ² a
Primärenergiebedarf erneuerbar	Q _{PEBern,SK} =	277.586 kWh/a	PEB _{ern,SK} =	60,4 kWh/m ² a
äquivalente Kohlendioxidemissionen	Q _{CO2eq,SK} =	39.599 kg/a	CO _{2eq,SK} =	8,6 kg/m ² a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor			f _{GEE,SK} =	1,86
Photovoltaik-Export	Q _{PVE,SK} =	0 kWh/a	PVE _{EXPORT,SK} =	0,0 kWh/m ² a

ERSTELLT

GWR-Zahl	
Ausstellungsdatum	07.12.2023
Gültigkeitsdatum	06.12.2033
Geschäftszahl	024-02143-002-002.1

ErstellerIn	Drees & Sommer GmbH
Unterschrift	


Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

Wohnen

Nutzprofil: Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

Kohlendioxidemissionen in der Zone



Primärenergie, CO2 in der Zone

Primärenergie, CO2 in der Zone			Anteil	PEB kWh/a	CO2 kg/a
	RH	Raumheizung Anlage 1	100,0		
		Fernwärme Wien (Einzelnachweis)		176.929	12.974
	TW	Warmwasser Anlage 1	100,0		
		Fernwärme Wien (Einzelnachweis)		36.256	2.658
	SB	Haushaltsstrombedarf	100,0		
		Strom (Liefermix)		170.527	23.748

Hilfsenergie in der Zone

Hilfsenergie in der Zone			Anteil	PEB kWh/a	CO2 kg/a
	RH	Raumheizung Anlage 1 Strom (Liefermix)	100,0	594	82
	TW	Warmwasser Anlage 1 Strom (Liefermix)	100,0	962	134

Energiebedarf in der Zone

		versorgt BGF m²	Lstg. kW	EB kWh/a
RH	Raumheizung Anlage 1	4.593,36	617	589.765
TW	Warmwasser Anlage 1	4.593,36		120.853
SB	Haushaltsstrombedarf	4.593,36		104.618

Konversionsfaktoren

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f_{PE}), des nichterneuerbaren Anteils des PEB ($f_{PE,n.ern.}$), des erneuerbaren Anteils des PEB ($f_{PE,ern.}$) sowie des CO2 (f_{CO2}).

	f_{PE}	$f_{PE,n.ern.}$	$f_{PE,ern.}$	f_{CO2} g/kWh
	-	-	-	
Fernwärme Wien (Einzelnachweis)	0,30	0,00	0,30	22
Strom (Liefermix)	1,63	1,02	0,61	227

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung (617,34 kW), Nah-/Fernwärme oder sonstige Wärmetauscher, Sekundärkreis

Speicherung: kein Speicher

Verteilungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Kleinflächige Wärmeabgabe wie Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper (70 °C / 55 °C), gleitende Betriebsweise

Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

	Verteilleitungen	Steigleitungen	Anbindeleitungen
Wohnen	0,00 m	0,00 m	2.572,28 m
unkonditioniert	183,89 m	367,47 m	

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, nicht konditioniert, 3/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Längen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

	Verteilleitungen	Steigleitungen	Stichleitungen
Wohnen	0,00 m	0,00 m	734,94 m
unkonditioniert	54,77 m	183,73 m	

	Zirkulationsverteilleitungen	Zirkulationssteigleitungen
Wohnen	0,00 m	0,00 m
unkonditioniert	53,77 m	183,73 m

Leitwerte

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Wohnen

... gegen Außen	Le	3.473,17	
... über Unbeheizt	Lu	1.626,18	
... über das Erdreich	Lg	0,00	
... Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken		509,93	
Transmissionsleitwert der Gebäudehülle	LT	5.609,30	W/K
Lüftungsleitwert	LV	1.234,40	W/K
Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient	Um	1,040	W/m²K

... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

Bauteile gegen Außenluft

		m²	W/m²K	f	f FH	W/K
Nord-Ost						
AD	Dachfläche	5,19	1,300	1,0		6,75
0009	Fenster vor 2001	2,00	2,500	1,0		5,00
0009	Fenster vor 2001	2,00	2,500	1,0		5,00
0009	Fenster vor 2001	2,00	2,500	1,0		5,00
0009	Fenster vor 2001	2,00	2,500	1,0		5,00
0009	Fenster vor 2001	2,00	2,500	1,0		5,00
0013	Fenster vor 2001	1,10	2,500	1,0		2,75
0015	Fenster vor 2001	2,05	2,500	1,0		5,13
0015	Fenster vor 2001	2,05	2,500	1,0		5,13
0015	Fenster vor 2001	2,05	2,500	1,0		5,13
0015	Fenster vor 2001	2,05	2,500	1,0		5,13
0015	Fenster vor 2001	2,05	2,500	1,0		5,13
0015	Fenster vor 2001	2,05	2,500	1,0		5,13
0015	Fenster vor 2001	2,05	2,500	1,0		5,13
0015	Fenster vor 2001	2,05	2,500	1,0		5,13
0015	Fenster vor 2001	2,05	2,500	1,0		5,13
0015	Fenster vor 2001	2,05	2,500	1,0		5,13
0015	Fenster vor 2001	2,05	2,500	1,0		5,13
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0		4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0		4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0		4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0		4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0		4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0		4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0		4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0		4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0		4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0		4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0		4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0		4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0		4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0		4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0		4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0		4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0		4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0		4,80
0032	Fenster vor 2001	6,09	2,500	1,0		15,23
0032	Fenster vor 2001	6,09	2,500	1,0		15,23
0043	Fenster ab 2001	2,15	1,900	1,0		4,09
0044	Fenster ab 2001	0,74	1,900	1,0		1,41
0045	Fenster ab 2001	2,10	1,900	1,0		3,99

Leitwerte

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Nord-Ost

0045	Fenster ab 2001	2,10	1,900	1,0	3,99
0045	Fenster ab 2001	2,10	1,900	1,0	3,99
0045	Fenster ab 2001	2,10	1,900	1,0	3,99
0045	Fenster ab 2001	2,10	1,900	1,0	3,99
0045	Fenster ab 2001	2,10	1,900	1,0	3,99
0045	Fenster ab 2001	2,10	1,900	1,0	3,99
0045	Fenster ab 2001	2,10	1,900	1,0	3,99
0045	Fenster ab 2001	2,10	1,900	1,0	3,99
0045	Fenster ab 2001	2,10	1,900	1,0	3,99
0045	Fenster ab 2001	2,10	1,900	1,0	3,99
0045	Fenster ab 2001	2,10	1,900	1,0	3,99
0047	Fenster ab 2001	2,97	1,900	1,0	5,64
0047	Fenster ab 2001	2,97	1,900	1,0	5,64
0047	Fenster ab 2001	2,97	1,900	1,0	5,64
0047	Fenster ab 2001	2,97	1,900	1,0	5,64
0047	Fenster ab 2001	2,97	1,900	1,0	5,64
0048	Fenster ab 2001	0,60	1,900	1,0	1,14
0048	Fenster ab 2001	0,60	1,900	1,0	1,14
0048	Fenster ab 2001	0,60	1,900	1,0	1,14
0048	Fenster ab 2001	0,60	1,900	1,0	1,14
0049	Fenster ab 2001	0,80	1,900	1,0	1,52
0049	Fenster ab 2001	0,80	1,900	1,0	1,52
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Aussen	23,75	0,311	1,0	7,39
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Aussen	15,40	0,311	1,0	4,79
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Aussen	10,52	0,311	1,0	3,27
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Aussen	10,18	0,311	1,0	3,17
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Aussen	23,14	0,311	1,0	7,20
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Aussen	10,52	0,311	1,0	3,27
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Aussen	23,75	0,311	1,0	7,39
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Aussen	10,18	0,311	1,0	3,17
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Aussen	23,14	0,311	1,0	7,20
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Aussen	23,14	0,311	1,0	7,20
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Aussen	10,18	0,311	1,0	3,17
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Aussen	12,18	0,311	1,0	3,79
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Aussen	9,79	0,311	1,0	3,04
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Aussen	18,36	0,311	1,0	5,71
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Aussen	17,23	0,311	1,0	5,36
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	32,90	0,446	1,0	14,67
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	27,06	0,446	1,0	12,07
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	11,78	0,446	1,0	5,25
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	27,45	0,446	1,0	12,24
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	27,93	0,446	1,0	12,46
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	12,20	0,446	1,0	5,44
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	16,17	0,446	1,0	7,21
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	28,32	0,446	1,0	12,63
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	12,46	0,446	1,0	5,56
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	27,45	0,446	1,0	12,24
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	12,04	0,446	1,0	5,37
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	12,04	0,446	1,0	5,37
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	4,36	0,446	1,0	1,94
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	3,02	0,446	1,0	1,35
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	0,97	0,446	1,0	0,43
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	1,05	0,446	1,0	0,47
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	2,89	0,525	1,0	1,52

Leitwerte

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Nord-Ost

AW04	W10 - Feuermauer Bestand	12,64	0,525	1,0	6,64
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	15,90	0,525	1,0	8,35
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	16,45	0,525	1,0	8,64
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	16,65	0,525	1,0	8,74
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	28,63	0,525	1,0	15,03
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	16,10	0,525	1,0	8,45
0041	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudeteil	2,58	2,500	0,7	4,52
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudeteil	1,20	2,500	0,7	2,10
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudeteil	1,20	2,500	0,7	2,10
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudeteil	1,20	2,500	0,7	2,10
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudeteil	1,20	2,500	0,7	2,10
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudeteil	1,20	2,500	0,7	2,10
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudeteil	1,20	2,500	0,7	2,10
0076	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	1,80	2,500	0,7	3,15
0076	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	1,80	2,500	0,7	3,15
0076	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	1,80	2,500	0,7	3,15
0076	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	1,80	2,500	0,7	3,15
0076	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	1,80	2,500	0,7	3,15
0076	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	1,80	2,500	0,7	3,15
0076	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	1,80	2,500	0,7	3,15
0077	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	3,00	2,500	0,7	5,25
0077	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	3,00	2,500	0,7	5,25
0077	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	3,00	2,500	0,7	5,25
0077	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	3,00	2,500	0,7	5,25
0077	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	3,00	2,500	0,7	5,25
0077	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	3,00	2,500	0,7	5,25
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	19,27	1,550	0,7	20,91
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	23,52	1,550	0,7	25,52
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	14,58	1,550	0,7	15,82
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	23,52	1,550	0,7	25,52
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	22,87	1,550	0,7	24,81
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	15,07	1,550	0,7	16,35
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	11,37	1,550	0,7	12,34
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	22,87	1,550	0,7	24,81
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	16,57	1,550	0,7	17,98
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	14,58	1,550	0,7	15,82
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	15,07	1,550	0,7	16,35
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	14,58	1,550	0,7	15,82
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	22,87	1,550	0,7	24,81
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	19,60	1,550	0,7	21,27
1.029,35					873,43

Nord-Ost, 45° geneigt

AD	Dachfläche	3,72	1,300	1,0	4,84
AD	Dachfläche	6,31	1,300	1,0	8,20
0051	Fenster ab 2001	1,60	1,900	1,0	3,04
0051	Fenster ab 2001	1,60	1,900	1,0	3,04
13,23					19,12

Nord-Ost, 15° geneigt

AD	Dachfläche	11,75	1,300	1,0	15,28
AD	Dachfläche	9,90	1,300	1,0	12,87
AD	Dachfläche	4,94	1,300	1,0	6,42
26,59					34,57

Leitwerte

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Ost-Nord-Ost

AD	Dachfläche	1,08	1,300	1,0	1,40
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	0,38	0,525	1,0	0,20
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	0,39	0,525	1,0	0,20
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	0,39	0,525	1,0	0,20
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	0,39	0,525	1,0	0,20
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	0,38	0,525	1,0	0,20
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	0,39	0,525	1,0	0,20
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	27,80	1,550	0,7	30,16
		31,20			32,76

Ost

0020	Fenster vor 2001	2,67	2,500	1,0	6,68
0020	Fenster vor 2001	2,67	2,500	1,0	6,68
0030	Fenster vor 2001	2,53	2,500	1,0	6,33
0030	Fenster vor 2001	2,53	2,500	1,0	6,33
0030	Fenster vor 2001	2,53	2,500	1,0	6,33
0061	Bestandsfenster	0,56	2,500	1,0	1,40
0061	Bestandsfenster	0,56	2,500	1,0	1,40
0061	Bestandsfenster	0,56	2,500	1,0	1,40
0061	Bestandsfenster	0,56	2,500	1,0	1,40
0061	Bestandsfenster	0,56	2,500	1,0	1,40
0061	Bestandsfenster	0,56	2,500	1,0	1,40
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	4,85	0,446	1,0	2,16
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	5,05	0,446	1,0	2,25
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	4,99	0,446	1,0	2,23
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	5,19	0,446	1,0	2,31
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	4,99	0,446	1,0	2,23
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	2,10	0,525	1,0	1,10
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	2,17	0,525	1,0	1,14
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	2,17	0,525	1,0	1,14
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	2,17	0,525	1,0	1,14
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	2,10	0,525	1,0	1,10
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	2,17	0,525	1,0	1,14
		54,24			58,69

Ost-Süd-Ost

AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	5,95	0,446	1,0	2,65
		5,95			2,65

Süd-Ost

AD	Dachfläche	4,19	1,300	1,0	5,45
AD	Dachfläche	2,06	1,300	1,0	2,68
AD	Dachfläche	2,45	1,300	1,0	3,19
0008	Fenster vor 2001	2,26	2,500	1,0	5,65
0010	Fenster vor 2001	1,23	2,500	1,0	3,08
0010	Fenster vor 2001	1,23	2,500	1,0	3,08
0012	Fenster vor 2001	1,58	2,500	1,0	3,95
0014	Fenster vor 2001	2,40	2,500	1,0	6,00
0014	Fenster vor 2001	2,40	2,500	1,0	6,00
0021	Fenster vor 2001	2,67	2,500	1,0	6,68
0021	Fenster vor 2001	2,67	2,500	1,0	6,68
0024	Fenster vor 2001	0,60	2,500	1,0	1,50
0024	Fenster vor 2001	0,60	2,500	1,0	1,50
0024	Fenster vor 2001	0,60	2,500	1,0	1,50
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80

Leitwerte

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Süd-Ost

0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0030	Fenster vor 2001	2,53	2,500	1,0	6,33
0030	Fenster vor 2001	2,53	2,500	1,0	6,33
0030	Fenster vor 2001	2,53	2,500	1,0	6,33
0036	Fenster vor 2001	1,50	2,500	1,0	3,75
0036	Fenster vor 2001	1,50	2,500	1,0	3,75
0039	Fenster vor 2001	0,58	2,500	1,0	1,45
0045	Fenster ab 2001	2,10	1,900	1,0	3,99
0045	Fenster ab 2001	2,10	1,900	1,0	3,99
0050	Fenster ab 2001	2,21	1,900	1,0	4,20
0050	Fenster ab 2001	2,21	1,900	1,0	4,20
0050	Fenster ab 2001	2,21	1,900	1,0	4,20
0054	Fenster ab 2001	1,50	1,900	1,0	2,85
0054	Fenster ab 2001	1,50	1,900	1,0	2,85
0058	Fenster ab 2001	1,98	1,900	1,0	3,76
0059	Fenster ab 2001	1,80	1,900	1,0	3,42
0002	Außentüren	1,84	2,500	1,0	4,60
0071	Außentüren	3,29	2,500	1,0	8,23
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	9,08	0,446	1,0	4,05
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	10,05	0,446	1,0	4,48
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	10,29	0,446	1,0	4,59
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	10,56	0,446	1,0	4,71
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	10,22	0,446	1,0	4,56
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	9,75	0,446	1,0	4,35
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	10,70	0,446	1,0	4,77
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	8,60	0,446	1,0	3,84
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	8,32	0,446	1,0	3,71
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	10,05	0,446	1,0	4,48
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	8,80	0,446	1,0	3,92
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	10,36	0,446	1,0	4,62
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	9,75	0,446	1,0	4,35
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	10,36	0,446	1,0	4,62
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	2,52	0,446	1,0	1,12
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	1,14	0,446	1,0	0,51
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	5,59	0,446	1,0	2,49
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	10,00	0,446	1,0	4,46
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	6,76	0,446	1,0	3,01
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	9,75	0,446	1,0	4,35
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	16,84	0,446	1,0	7,51
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	8,80	0,446	1,0	3,92
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	3,12	0,446	1,0	1,39
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	7,19	0,446	1,0	3,21
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	0,54	0,446	1,0	0,24
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	0,26	0,446	1,0	0,12
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	4,86	0,446	1,0	2,17
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	1,00	0,446	1,0	0,45
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	6,04	0,446	1,0	2,69
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	0,50	0,446	1,0	0,22

Süd-Ost, 45° geneigt

Süd-Ost, 30° geneigt

Süd-Süd-Ost

ArchiPHYSIK 20.0.34 - lizenziert für Drees & Sommer GmbH

[illegible]

Leitwerte

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Süd-Süd-Ost

AW04	W10 - Feuermauer Bestand	71,19	0,525	1,0	37,37
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	14,34	0,525	1,0	7,53
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	23,56	0,525	1,0	12,37
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	28,55	0,525	1,0	14,99
566,57					592,68

Süd-Süd-Ost, 45° geneigt

AD	Dachfläche	35,52	1,300	1,0	46,18
AD	Dachfläche	81,86	1,300	1,0	106,42
0051	Fenster ab 2001	1,60	1,900	1,0	3,04
0051	Fenster ab 2001	1,60	1,900	1,0	3,04
0051	Fenster ab 2001	1,60	1,900	1,0	3,04
0051	Fenster ab 2001	1,60	1,900	1,0	3,04
0051	Fenster ab 2001	1,60	1,900	1,0	3,04
0051	Fenster ab 2001	1,60	1,900	1,0	3,04
0051	Fenster ab 2001	1,60	1,900	1,0	3,04
0051	Fenster ab 2001	1,60	1,900	1,0	3,04
0051	Fenster ab 2001	1,60	1,900	1,0	3,04
0051	Fenster ab 2001	1,60	1,900	1,0	3,04
0051	Fenster ab 2001	1,60	1,900	1,0	3,04
0052	Fenster ab 2001	1,32	1,900	1,0	2,51
0052	Fenster ab 2001	1,32	1,900	1,0	2,51
136,02					188,02

Süd-Süd-Ost, 15° geneigt

AD	Dachfläche	6,62	1,300	1,0	8,61
AD	Dachfläche	3,18	1,300	1,0	4,13
AD	Dachfläche	3,14	1,300	1,0	4,08
12,94					16,82

Süd-Süd-West

0061	Bestandsfenster	0,56	2,500	1,0	1,40
0061	Bestandsfenster	0,56	2,500	1,0	1,40
0061	Bestandsfenster	0,56	2,500	1,0	1,40
0061	Bestandsfenster	0,56	2,500	1,0	1,40
0061	Bestandsfenster	0,56	2,500	1,0	1,40
0061	Bestandsfenster	0,56	2,500	1,0	1,40
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	2,43	0,525	1,0	1,28
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	2,43	0,525	1,0	1,28
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	2,43	0,525	1,0	1,28
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	2,43	0,525	1,0	1,28
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	2,36	0,525	1,0	1,24
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	2,36	0,525	1,0	1,24
17,80					16,00

Süd-West

AD	Dachfläche	5,19	1,300	1,0	6,75
0007	Fenster vor 2001	2,04	2,500	1,0	5,10
0007	Fenster vor 2001	2,04	2,500	1,0	5,10
0007	Fenster vor 2001	2,04	2,500	1,0	5,10
0007	Fenster vor 2001	2,04	2,500	1,0	5,10
0007	Fenster vor 2001	2,04	2,500	1,0	5,10
0011	Fenster vor 2001	2,97	2,500	1,0	7,43
0011	Fenster vor 2001	2,97	2,500	1,0	7,43
0016	Fenster vor 2001	1,93	2,500	1,0	4,83
0016	Fenster vor 2001	1,93	2,500	1,0	4,83

Leitwerte

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Süd-West

0017	Fenster vor 2001	1,99	2,500	1,0	4,98
0017	Fenster vor 2001	1,99	2,500	1,0	4,98
0017	Fenster vor 2001	1,99	2,500	1,0	4,98
0017	Fenster vor 2001	1,99	2,500	1,0	4,98
0017	Fenster vor 2001	1,99	2,500	1,0	4,98
0017	Fenster vor 2001	1,99	2,500	1,0	4,98
0017	Fenster vor 2001	1,99	2,500	1,0	4,98
0017	Fenster vor 2001	1,99	2,500	1,0	4,98
0023	Fenster vor 2001	2,78	2,500	1,0	6,95
0023	Fenster vor 2001	2,78	2,500	1,0	6,95
0023	Fenster vor 2001	2,78	2,500	1,0	6,95
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0029	Fenster vor 2001	1,92	2,500	1,0	4,80
0040	Fenster vor 2001	1,13	2,500	1,0	2,83
0067	Fenster ab 2001	8,72	1,900	1,0	16,57
0068	Fenster ab 2001	8,96	1,900	1,0	17,02
0069	Fenster ab 2001	10,69	1,900	1,0	20,31
0001	Außentüren	2,75	2,500	1,0	6,88
0001	Außentüren	2,75	2,500	1,0	6,88
0001	Außentüren	2,75	2,500	1,0	6,88
0001	Außentüren	2,75	2,500	1,0	6,88
0001	Außentüren	2,75	2,500	1,0	6,88
0001	Außentüren	2,75	2,500	1,0	6,88
0001	Außentüren	2,75	2,500	1,0	6,88
0001	Außentüren	2,75	2,500	1,0	6,88
0001	Außentüren	2,75	2,500	1,0	6,88
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	6,27	0,311	1,0	1,95
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	25,78	0,311	1,0	8,02
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	2,93	0,311	1,0	0,91
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	26,83	0,446	1,0	11,97
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	7,48	0,446	1,0	3,34
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	31,35	0,446	1,0	13,98
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	7,29	0,446	1,0	3,25
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	7,48	0,446	1,0	3,34
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	25,62	0,446	1,0	11,43
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	25,89	0,446	1,0	11,55
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	7,29	0,446	1,0	3,25
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	26,55	0,446	1,0	11,84
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	25,89	0,446	1,0	11,55
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	7,29	0,446	1,0	3,25
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	1,45	0,446	1,0	0,65
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	1,52	0,446	1,0	0,68

Leitwerte

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Süd-West

AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	8,81	0,446	1,0	3,93
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	5,43	0,446	1,0	2,42
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	10,95	0,525	1,0	5,75
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	10,41	0,525	1,0	5,47
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	10,76	0,525	1,0	5,65
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	10,60	0,525	1,0	5,57
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	10,60	0,525	1,0	5,57
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	14,53	0,525	1,0	7,63
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudeteil	1,20	2,500	0,7	2,10
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudeteil	1,20	2,500	0,7	2,10
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudeteil	1,20	2,500	0,7	2,10
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudeteil	1,20	2,500	0,7	2,10
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudeteil	1,20	2,500	0,7	2,10
0077	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	3,00	2,500	0,7	5,25
0077	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	3,00	2,500	0,7	5,25
0077	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	3,00	2,500	0,7	5,25
0077	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	3,00	2,500	0,7	5,25
0077	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	3,00	2,500	0,7	5,25
0077	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	3,00	2,500	0,7	5,25
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	22,57	1,550	0,7	24,49
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	26,14	1,550	0,7	28,36
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	26,97	1,550	0,7	29,26
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	21,92	1,550	0,7	23,78
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	30,37	1,550	0,7	32,95
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	31,28	1,550	0,7	33,94
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	22,57	1,550	0,7	24,49
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	31,28	1,550	0,7	33,94
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	30,37	1,550	0,7	32,95
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	21,92	1,550	0,7	23,78
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	21,92	1,550	0,7	23,78
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	15,62	1,550	0,7	16,95
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	30,37	1,550	0,7	32,95
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	25,65	1,550	0,7	27,83
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	18,65	1,550	0,7	20,24
		850,35			895,87

Süd-West, 30° geneigt

AD	Dachfläche	38,62	1,300	1,0	50,21
		38,62			50,21

Süd-West, 15° geneigt

AD	Dachfläche	14,32	1,300	1,0	18,62
		14,32			18,62

West-Süd-West

AD	Dachfläche	1,08	1,300	1,0	1,40
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	0,39	0,525	1,0	0,20
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	0,39	0,525	1,0	0,20
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	0,39	0,525	1,0	0,20
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	0,38	0,525	1,0	0,20
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	0,39	0,525	1,0	0,20
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	0,38	0,525	1,0	0,20
		3,40			2,60

Nord-West

13.12.2023

Leitwerte

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Nord-West

0037	Fenster vor 2001	6,26	2,500	1,0	15,65
0038	Fenster vor 2001	1,80	2,500	1,0	4,50
0039	Fenster vor 2001	0,58	2,500	1,0	1,45
0044	Fenster ab 2001	0,74	1,900	1,0	1,41
0045	Fenster ab 2001	2,10	1,900	1,0	3,99
0045	Fenster ab 2001	2,10	1,900	1,0	3,99
0046	Fenster ab 2001	1,47	1,900	1,0	2,79
0046	Fenster ab 2001	1,47	1,900	1,0	2,79
0046	Fenster ab 2001	1,47	1,900	1,0	2,79
0046	Fenster ab 2001	1,47	1,900	1,0	2,79
0046	Fenster ab 2001	1,47	1,900	1,0	2,79
0050	Fenster ab 2001	2,21	1,900	1,0	4,20
0050	Fenster ab 2001	2,21	1,900	1,0	4,20
0050	Fenster ab 2001	2,21	1,900	1,0	4,20
0050	Fenster ab 2001	2,21	1,900	1,0	4,20
0056	Fenster ab 2001	3,00	1,900	1,0	5,70
0057	Fenster ab 2001	1,73	1,900	1,0	3,29
0070	Fenster ab 2001	9,40	1,900	1,0	17,86
0006	Außentüren	1,60	2,500	1,0	4,00
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	4,29	0,311	1,0	1,33
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	27,07	0,311	1,0	8,42
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	30,88	0,311	1,0	9,60
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	6,84	0,311	1,0	2,13
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	7,88	0,311	1,0	2,45
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	6,62	0,311	1,0	2,06
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	26,37	0,311	1,0	8,20
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	4,29	0,311	1,0	1,33
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	6,84	0,311	1,0	2,13
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	27,07	0,311	1,0	8,42
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	4,41	0,311	1,0	1,37
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	37,53	0,311	1,0	11,67
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	38,84	0,311	1,0	12,08
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	41,22	0,311	1,0	12,82
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	39,91	0,311	1,0	12,41
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	6,62	0,311	1,0	2,06
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	26,37	0,311	1,0	8,20
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	4,41	0,311	1,0	1,37
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	39,91	0,311	1,0	12,41
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	6,62	0,311	1,0	2,06
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	24,43	0,311	1,0	7,60
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	7,50	0,311	1,0	2,33
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	6,03	0,311	1,0	1,88
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	19,64	0,311	1,0	6,11
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	4,29	0,311	1,0	1,33
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	26,37	0,311	1,0	8,20
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	3,98	0,311	1,0	1,24
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	8,32	0,311	1,0	2,59
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	3,20	0,311	1,0	1,00
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen	14,29	0,311	1,0	4,44
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	8,13	0,446	1,0	3,63
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	3,34	0,446	1,0	1,49
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	2,85	0,446	1,0	1,27
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	17,76	0,446	1,0	7,92
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	15,41	0,446	1,0	6,87

Leitwerte

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Nord-West

AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	7,86	0,446	1,0	3,51
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	2,85	0,446	1,0	1,27
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	15,57	0,446	1,0	6,94
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	8,22	0,446	1,0	3,67
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	2,93	0,446	1,0	1,31
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	14,93	0,446	1,0	6,66
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	2,93	0,446	1,0	1,31
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	15,09	0,446	1,0	6,73
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	8,49	0,446	1,0	3,79
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	15,09	0,446	1,0	6,73
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	8,22	0,446	1,0	3,67
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	2,85	0,446	1,0	1,27
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	6,71	0,446	1,0	2,99
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	3,44	0,446	1,0	1,53
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	0,83	0,446	1,0	0,37
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	17,62	0,446	1,0	7,86
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	10,39	0,525	1,0	5,45
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	5,44	0,525	1,0	2,86
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	5,27	0,525	1,0	2,77
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	7,40	0,525	1,0	3,89
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	7,65	0,525	1,0	4,02
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	5,27	0,525	1,0	2,77
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	5,10	0,525	1,0	2,68
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	7,54	0,525	1,0	3,96
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	12,95	0,525	1,0	6,80
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	5,10	0,525	1,0	2,68
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	7,29	0,525	1,0	3,83
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	7,03	0,525	1,0	3,69
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	2,93	1,550	0,7	3,18
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	37,78	1,550	0,7	40,99
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	2,85	1,550	0,7	3,09
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	2,93	1,550	0,7	3,18
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	28,93	1,550	0,7	31,39
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	2,85	1,550	0,7	3,09
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	2,85	1,550	0,7	3,09
1.006,04					704,06

Nord-West, 45° geneigt

AD	Dachfläche	4,05	1,300	1,0	5,27
AD	Dachfläche	37,54	1,300	1,0	48,80
0051	Fenster ab 2001	1,60	1,900	1,0	3,04
0051	Fenster ab 2001	1,60	1,900	1,0	3,04
44,79					60,15

Nord-Nord-West

0055	Fenster ab 2001	1,20	1,900	1,0	2,28
0072	Außentüren	2,98	2,500	1,0	7,45
0073	Außentüren	4,60	2,500	1,0	11,50
0074	Außentüren	4,26	2,500	1,0	10,65
0075	Außentüren	4,28	2,500	1,0	10,70
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	16,35	0,446	1,0	7,29
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	20,32	0,446	1,0	9,06
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	16,32	1,550	0,7	17,71
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	13,94	1,550	0,7	15,12

Leitwerte

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Nord-Nord-West

IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	14,31	1,550	0,7	15,53
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	14,31	1,550	0,7	15,53
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	13,94	1,550	0,7	15,12
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	11,56	1,550	0,7	12,54
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	13,94	1,550	0,7	15,12
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	9,43	1,550	0,7	10,23
		161,74			175,83

Horizontal

AD	Dachfläche	13,04	1,300	1,0	16,95
AD	Dachfläche	10,15	1,300	1,0	13,20
AD	Dachfläche	45,86	1,300	1,0	59,62
AD	Dachfläche	98,04	1,300	1,0	127,45
AD	Dachfläche	50,84	1,300	1,0	66,09
AD	Dachfläche	27,92	1,300	1,0	36,30
AD	Dachfläche	13,11	1,300	1,0	17,04
AD	Dachfläche	8,92	1,300	1,0	11,60
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	1,66	0,525	1,0	0,87
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	1,66	0,525	1,0	0,87
DD01	Decke über Außen	31,61	1,250	1,0	39,51
DGK01	Boden gegen unkond. Stiegenhaus	11,55	1,250	0,7	10,11
DGK01	Boden gegen unkond. Stiegenhaus	132,71	1,250	0,7	116,12
DGK01	Boden gegen unkond. Stiegenhaus	167,76	1,250	0,7	146,79
DGK01	Boden gegen unkond. Stiegenhaus	161,12	1,250	0,7	140,98
DGK01	Boden gegen unkond. Stiegenhaus	150,36	1,250	0,7	131,57
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	3,74	1,550	0,7	4,06
		930,05			939,13

Summe **5.415,38**

... Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Leitwerte über Wärmebrücken

Wärmebrücken pauschal **509,93 W/K**

... über Lüftung

Lüftungsleitwert

Fensterlüftung **1.234,40 W/K**

Lüftungsvolumen VL = 9.554,18 m³
 Luftwechselrate n = 0,38 1/h

Gewinne

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Wohnen

Wirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

schwere Bauweise

Interne Wärmegewinne

Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

qi = 4,06 W/m2

Solare Wärmegewinne

Transparente Bauteile	Anzahl	Fs -	Summe Ag m2	g -	A trans,h m2
Nord-Ost					
0009 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 60°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,11	1,40	0,670	0,09
0009 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 68°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,10	1,40	0,670	0,08
0009 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 62°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,11	1,40	0,670	0,09
0009 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 61°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,11	1,40	0,670	0,09
0009 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 70°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,10	1,40	0,670	0,08
0013 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 90°, Überhang 90°</i>	1	0,10	0,77	0,670	0,04
0015 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 64°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,11	1,43	0,670	0,09
0015 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 66°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,10	1,43	0,670	0,09
0015 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 55°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,12	1,43	0,670	0,10
0015 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 57°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,12	1,43	0,670	0,10
0015 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 54°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,13	1,43	0,670	0,11
0015 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 48°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,14	1,43	0,670	0,12
0015 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 48°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,14	1,43	0,670	0,12
0015 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 61°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,11	1,43	0,670	0,09
0015 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 51°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,14	1,43	0,670	0,11
0015 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 60°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,11	1,43	0,670	0,09
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 54°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,13	1,34	0,670	0,10
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 39°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,17	1,34	0,670	0,13
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 43°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,16	1,34	0,670	0,12
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 40°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,17	1,34	0,670	0,13
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 54°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,13	1,34	0,670	0,10
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 28°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,20	1,34	0,670	0,16

Gewinne

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Transparente Bauteile	Anzahl	Fs -	Summe Ag m2	g -	A trans,h m2
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 33°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,19	1,34	0,670	0,15
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 29°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,20	1,34	0,670	0,16
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 46°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,15	1,34	0,670	0,12
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 44°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,16	1,34	0,670	0,12
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 19°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,23	1,34	0,670	0,19
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 18°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,24	1,34	0,670	0,19
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 17°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,24	1,34	0,670	0,19
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 33°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,19	1,34	0,670	0,15
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 29°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,20	1,34	0,670	0,16
0032 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 12°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,26	4,26	0,670	0,67
0032 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 8°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,28	4,26	0,670	0,72
0043 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 81°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	1,50	0,670	0,07
0044 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 81°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	0,51	0,670	0,02
0045 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 79°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	1,47	0,670	0,07
0045 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 79°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	1,47	0,670	0,07
0045 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 76°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	1,47	0,670	0,07
0045 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 76°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	1,47	0,670	0,07
0045 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 71°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,09	1,47	0,670	0,08
0045 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 71°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,09	1,47	0,670	0,08
0045 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 62°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,10	1,47	0,670	0,09
0045 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 62°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,10	1,47	0,670	0,09
0045 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 38°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,17	1,47	0,670	0,14
0045 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 38°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,17	1,47	0,670	0,14
0045 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 73°, Überhang 0°</i>	1	0,42	1,47	0,670	0,37
0045 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 73°, Überhang 0°</i>	1	0,42	1,47	0,670	0,37
0047 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 80°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	2,07	0,670	0,10
0047 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 73°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,09	2,07	0,670	0,11
0047 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 77°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	2,07	0,670	0,10
0047 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 64°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,10	2,07	0,670	0,12
0047 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 41°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,16	2,07	0,670	0,20

Gewinne

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Transparente Bauteile		Anzahl	Fs -	Summe Ag m2	g -	A trans,h m2
0048	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 71°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,09	0,42	0,670	0,02
0048	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 61°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,10	0,42	0,670	0,02
0048	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 37°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,17	0,42	0,670	0,04
0048	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 59°, Überhang 0°</i>	1	0,64	0,42	0,670	0,15
0049	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 76°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	0,56	0,670	0,02
0049	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 78°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	0,56	0,670	0,02
0041	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudetei <i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 90°, Überhang 90°</i>	1	0,09	1,80	0,670	0,10
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudetei <i>Verschattung: Horizont 73°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,09	0,84	0,670	0,04
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudetei <i>Verschattung: Horizont 77°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	0,84	0,670	0,04
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudetei <i>Verschattung: Horizont 79°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	0,84	0,670	0,04
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudetei <i>Verschattung: Horizont 67°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,10	0,84	0,670	0,04
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudetei <i>Verschattung: Horizont 52°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,13	0,84	0,670	0,06
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudetei <i>Verschattung: Horizont 22°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,22	0,84	0,670	0,11
		65		90,51		8,43
Nord-Ost, 45° geneigt						
0051	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 14°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,34	1,12	0,670	0,22
0051	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 8°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,35	1,12	0,670	0,23
		2		2,24		0,46
Ost						
0020	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 44°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,12	1,86	0,670	0,14
0020	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 50°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,11	1,86	0,670	0,12
0030	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 37°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,14	1,77	0,670	0,15
0030	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 27°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,18	1,77	0,670	0,18
0030	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 16°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,21	1,77	0,670	0,22
0061	Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 56°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,09	0,39	0,670	0,02
0061	Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 34°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,16	0,39	0,670	0,03
0061	Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 48°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,11	0,39	0,670	0,02
0061	Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 26°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,19	0,39	0,670	0,04
0061	Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 19°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,22	0,39	0,670	0,05
0061	Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 34°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,16	0,39	0,670	0,03
		11		11,40		1,05

Gewinne

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Transparente Bauteile	Anzahl	Fs -	Summe Ag m2	g -	A trans,h m2
Süd-Ost					
0008 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 68°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,06	1,58	0,670	0,05
0010 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 80°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,04	0,86	0,670	0,02
0010 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 78°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,04	0,86	0,670	0,02
0012 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 90°, Überhang 90°</i>	1	0,10	1,10	0,670	0,06
0014 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 65°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,06	1,68	0,670	0,06
0014 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 60°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,07	1,68	0,670	0,07
0021 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 46°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,13	1,86	0,670	0,14
0021 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 52°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,10	1,86	0,670	0,12
0024 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 75°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,05	0,42	0,670	0,01
0024 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 70°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,06	0,42	0,670	0,01
0024 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 59°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	0,42	0,670	0,01
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 52°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,10	1,34	0,670	0,08
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 42°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,15	1,34	0,670	0,12
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 27°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,23	1,34	0,670	0,19
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 22°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,26	1,34	0,670	0,21
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 31°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,21	1,34	0,670	0,17
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 39°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,16	1,34	0,670	0,13
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 46°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,13	1,34	0,670	0,10
0029 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 51°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,11	1,34	0,670	0,09
0030 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 39°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,16	1,77	0,670	0,17
0030 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 30°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,21	1,77	0,670	0,22
0030 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 20°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,26	1,77	0,670	0,28
0036 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 90°, Überhang 35°</i>	1	0,28	1,05	0,670	0,17
0036 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 90°, Überhang 35°</i>	1	0,28	1,05	0,670	0,17
0039 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 26°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,23	0,40	0,670	0,05
0045 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 74°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,05	1,47	0,670	0,04
0045 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 71°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,05	1,47	0,670	0,05
0050 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 65°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,06	1,54	0,670	0,06
0050 Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 57°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	1,54	0,670	0,08

Gewinne

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Transparente Bauteile	Anzahl	Fs -	Summe Ag m2	g -	A trans,h m2
0060 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 29°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,23	1,34	0,670	0,18
0060 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 29°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,23	1,34	0,670	0,18
0060 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 30°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,23	1,34	0,670	0,18
0060 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 30°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,23	1,34	0,670	0,18
0060 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 29°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,23	1,34	0,670	0,18
0060 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 29°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,23	1,34	0,670	0,18
0060 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 20°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,29	1,34	0,670	0,23
0060 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 20°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,29	1,34	0,670	0,23
0060 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 20°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,29	1,34	0,670	0,23
0060 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 20°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,29	1,34	0,670	0,23
0060 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 20°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,29	1,34	0,670	0,23
0060 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 20°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,29	1,34	0,670	0,23
0060 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 20°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,29	1,34	0,670	0,23
0060 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 20°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,29	1,34	0,670	0,23
0060 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 20°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,29	1,34	0,670	0,23
0060 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 20°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,29	1,34	0,670	0,23
0060 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 20°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,29	1,34	0,670	0,23
0062 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 54°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,09	1,46	0,670	0,08
0062 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 54°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,09	1,46	0,670	0,08
0062 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 54°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,09	1,46	0,670	0,08
0062 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 54°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,09	1,46	0,670	0,08
0062 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 54°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,09	1,46	0,670	0,08
0062 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 54°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,09	1,46	0,670	0,08
0062 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 49°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,12	1,46	0,670	0,10
0062 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 47°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,13	1,46	0,670	0,11
0062 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 47°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,13	1,46	0,670	0,11
0062 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 47°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,13	1,46	0,670	0,11
0062 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 49°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,12	1,46	0,670	0,10
0062 Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 47°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,13	1,46	0,670	0,11

Gewinne

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Transparente Bauteile		Anzahl	Fs -	Summe Ag m2	g -	A trans,h m2
0062	Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 47°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,13	1,46	0,670	0,11
0062	Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 54°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,09	1,46	0,670	0,08
0062	Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 54°, Seitlich 90°, Überhang 21°</i>	1	0,08	1,46	0,670	0,07
0062	Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 54°, Seitlich 90°, Überhang 21°</i>	1	0,08	1,46	0,670	0,07
0062	Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 47°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,13	1,46	0,670	0,11
0062	Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 47°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,13	1,46	0,670	0,11
0063	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 60°, Seitlich 90°, Überhang 2°</i>	1	0,07	24,03	0,670	1,00
0064	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 60°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,07	3,85	0,670	0,16
0065	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 60°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,07	2,82	0,670	0,11
0066	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 60°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,07	1,16	0,670	0,04
		57		108,74		12,78
Süd-Süd-Ost, 45° geneigt						
0051	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 10°, Seitlich 35°, Überhang 0°</i>	1	0,82	1,12	0,670	0,54
0051	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 10°, Seitlich 60°, Überhang 0°</i>	1	0,72	1,12	0,670	0,48
0051	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 10°, Seitlich 38°, Überhang 0°</i>	1	0,81	1,12	0,670	0,54
0051	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 10°, Seitlich 8°, Überhang 0°</i>	1	0,90	1,12	0,670	0,59
0051	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 10°, Seitlich 38°, Überhang 0°</i>	1	0,81	1,12	0,670	0,54
0051	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 10°, Seitlich 60°, Überhang 0°</i>	1	0,72	1,12	0,670	0,48
0051	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 10°, Seitlich 8°, Überhang 0°</i>	1	0,90	1,12	0,670	0,59
0051	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 10°, Seitlich 13°, Überhang 0°</i>	1	0,88	1,12	0,670	0,58
0051	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 3°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>	1	0,97	1,12	0,670	0,64
0051	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 3°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>	1	0,97	1,12	0,670	0,64
0052	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 3°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>	1	0,97	0,92	0,670	0,53
0052	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 3°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>	1	0,97	0,92	0,670	0,53
		12		13,04		6,73
Süd-Süd-West						
0061	Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 58°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,07	0,39	0,670	0,01
0061	Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 38°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,18	0,39	0,670	0,04
0061	Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 49°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,12	0,39	0,670	0,02
0061	Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 29°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,24	0,39	0,670	0,05
0061	Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 21°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,30	0,39	0,670	0,07

Gewinne

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Transparente Bauteile		Anzahl	Fs -	Summe Ag m2	g -	A trans,h m2
0061	Bestandsfenster <i>Verschattung: Horizont 36°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,19	0,39	0,670	0,04
		6		2,35		0,26
Süd-West						
0007	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 61°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,07	1,42	0,670	0,06
0007	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 59°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	1,42	0,670	0,06
0007	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 58°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	1,42	0,670	0,07
0007	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 63°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,07	1,42	0,670	0,06
0007	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 63°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,07	1,42	0,670	0,06
0011	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 75°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,05	2,07	0,670	0,06
0011	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 71°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,05	2,07	0,670	0,07
0016	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 59°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	1,35	0,670	0,06
0016	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 53°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,10	1,35	0,670	0,08
0017	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 53°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,10	1,39	0,670	0,08
0017	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 54°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,10	1,39	0,670	0,08
0017	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 56°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,09	1,39	0,670	0,07
0017	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 58°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	1,39	0,670	0,07
0017	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 47°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,12	1,39	0,670	0,10
0017	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 46°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,13	1,39	0,670	0,10
0017	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 50°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,11	1,39	0,670	0,09
0017	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 52°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,10	1,39	0,670	0,09
0023	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 65°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,06	1,94	0,670	0,07
0023	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 54°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,10	1,94	0,670	0,11
0023	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 28°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,22	1,94	0,670	0,25
0029	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 37°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,17	1,34	0,670	0,13
0029	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 38°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,16	1,34	0,670	0,13
0029	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 40°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,15	1,34	0,670	0,12
0029	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 44°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,14	1,34	0,670	0,11
0029	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 31°, Seitlich 90°, Überhang 30°</i>	1	0,16	1,34	0,670	0,13
0029	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 27°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,22	1,34	0,670	0,17
0029	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 28°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,21	1,34	0,670	0,17
0029	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 33°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,19	1,34	0,670	0,15

Gewinne

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Transparente Bauteile		Anzahl	Fs -	Summe Ag m2	g -	A trans,h m2
0029	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 23°, Seitlich 90°, Überhang 30°</i>	1	0,20	1,34	0,670	0,15
0029	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 27°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,22	1,34	0,670	0,17
0029	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 18°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,26	1,34	0,670	0,21
0029	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 20°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,25	1,34	0,670	0,20
0029	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 18°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,26	1,34	0,670	0,21
0029	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 17°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,27	1,34	0,670	0,21
0029	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 14°, Seitlich 90°, Überhang 30°</i>	1	0,23	1,34	0,670	0,18
0040	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 46°, Überhang 0°</i>	1	0,79	0,79	0,670	0,37
0067	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 9°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,30	6,10	0,670	1,10
0068	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 9°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,30	6,27	0,670	1,13
0069	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 90°, Überhang 90°</i>	1	0,10	7,48	0,670	0,44
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudetei <i>Verschattung: Horizont 76°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,05	0,84	0,670	0,02
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudetei <i>Verschattung: Horizont 79°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,04	0,84	0,670	0,02
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudetei <i>Verschattung: Horizont 80°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,04	0,84	0,670	0,02
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudetei <i>Verschattung: Horizont 71°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,06	0,84	0,670	0,03
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudetei <i>Verschattung: Horizont 61°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,07	0,84	0,670	0,03
		44		75,99		7,50
Nord-West						
0007	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 43°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,16	1,42	0,670	0,14
0007	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 34°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,19	1,42	0,670	0,16
0007	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 24°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,22	1,42	0,670	0,19
0010	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 80°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,08	0,86	0,670	0,04
0010	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 78°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,09	0,86	0,670	0,04
0012	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 90°, Überhang 90°</i>	1	0,10	1,10	0,670	0,06
0014	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 55°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,13	1,68	0,670	0,13
0014	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 50°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,14	1,68	0,670	0,14
0018	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 57°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,12	2,33	0,670	0,17
0019	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 53°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,14	2,15	0,670	0,17
0019	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 49°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,15	2,15	0,670	0,19
0022	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 39°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,17	1,49	0,670	0,15
0022	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 35°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,18	1,49	0,670	0,16

Gewinne

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Transparente Bauteile	Anzahl	Fs -	Summe Ag m2	g -	A trans,h m2
0022 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 38°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,17	1,49	0,670	0,15
0022 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 42°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,16	1,49	0,670	0,14
0022 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 41°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,16	1,49	0,670	0,14
0022 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 40°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,17	1,49	0,670	0,15
0022 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 33°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,19	1,49	0,670	0,17
0022 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 34°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,19	1,49	0,670	0,16
0022 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 32°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,19	1,49	0,670	0,17
0022 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 32°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,19	1,49	0,670	0,17
0025 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 75°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,09	0,98	0,670	0,05
0025 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 70°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,10	0,98	0,670	0,05
0025 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 60°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,11	0,98	0,670	0,06
0026 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 43°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,16	0,88	0,670	0,08
0026 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 36°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,18	0,88	0,670	0,09
0027 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 28°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,20	1,19	0,670	0,14
0027 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 28°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,20	1,19	0,670	0,14
0027 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 27°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,21	1,19	0,670	0,15
0027 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 26°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,21	1,19	0,670	0,15
0027 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 26°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,21	1,19	0,670	0,15
0027 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 22°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,22	1,19	0,670	0,16
0027 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 21°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,23	1,19	0,670	0,16
0027 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 20°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,23	1,19	0,670	0,16
0027 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 20°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,23	1,19	0,670	0,16
0027 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 21°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,23	1,19	0,670	0,16
0027 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 14°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,26	1,19	0,670	0,18
0027 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 14°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,26	1,19	0,670	0,18
0027 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 15°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,25	1,19	0,670	0,18
0027 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 15°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,25	1,19	0,670	0,18
0027 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 13°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,26	1,19	0,670	0,18
0028 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 29°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,20	0,72	0,670	0,08
0028 Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 22°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,22	0,72	0,670	0,09

Gewinne



Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Transparente Bauteile		Anzahl	Fs -	Summe Ag m2	g -	A trans,h m2
0028	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 15°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,25	0,72	0,670	0,11
0031	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 43°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,16	2,04	0,670	0,20
0031	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 36°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,18	2,04	0,670	0,22
0031	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 26°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,22	2,04	0,670	0,26
0037	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 6°, Seitlich 9°, Überhang 0°</i>	1	0,87	4,38	0,670	2,27
0038	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 17°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,25	1,26	0,670	0,18
0039	Fenster vor 2001 <i>Verschattung: Horizont 30°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,20	0,40	0,670	0,04
0044	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 77°, Seitlich 90°, Überhang 1°</i>	1	0,09	0,51	0,670	0,03
0045	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 74°, Seitlich 90°, Überhang 1°</i>	1	0,10	1,47	0,670	0,08
0045	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 71°, Seitlich 90°, Überhang 1°</i>	1	0,10	1,47	0,670	0,09
0046	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 35°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,19	1,02	0,670	0,11
0046	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 25°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,22	1,02	0,670	0,13
0046	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 30°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,20	1,02	0,670	0,12
0046	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 19°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,24	1,02	0,670	0,14
0046	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 13°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,27	1,02	0,670	0,16
0050	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 65°, Seitlich 90°, Überhang 1°</i>	1	0,11	1,54	0,670	0,10
0050	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 57°, Seitlich 90°, Überhang 1°</i>	1	0,12	1,54	0,670	0,11
0050	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 40°, Seitlich 90°, Überhang 1°</i>	1	0,17	1,54	0,670	0,16
0050	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 15°, Seitlich 90°, Überhang 0°</i>	1	0,26	1,54	0,670	0,23
0056	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 9°, Seitlich 30°, Überhang 0°</i>	1	0,74	2,10	0,670	0,92
0057	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 9°, Seitlich 30°, Überhang 0°</i>	1	0,74	1,21	0,670	0,53
0070	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 0°, Seitlich 90°, Überhang 90°</i>	1	0,10	6,58	0,670	0,40
		65		93,81		12,86
Nord-West, 45° geneigt						
0051	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 3°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>	1	0,98	1,12	0,670	0,64
0051	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 3°, Seitlich 0°, Überhang 0°</i>	1	0,98	1,12	0,670	0,64
		2		2,24		1,29
Nord-Nord-West						
0055	Fenster ab 2001 <i>Verschattung: Horizont 1°, Seitlich 28°, Überhang 0°</i>	1	0,84	0,84	0,670	0,41
		1		0,84		0,41

Gewinne

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

	Aw m ²	Qs, h kWh/a	
Nord-Ost	129,30	4.181	
Nord-Ost, 45° geneigt	3,20	355	
Ost	16,29	697	
Süd-Ost	62,38	3.401	
Süd-Ost, 45° geneigt	2,28	1.004	
Süd-Ost, 30° geneigt	1,60	535	
Süd-Süd-Ost	155,35	10.263	
Süd-Süd-Ost, 45° geneigt	18,64	7.788	
Süd-Süd-West	3,36	210	
Süd-West	108,56	5.810	
Nord-West	134,02	6.376	
Nord-West, 45° geneigt	3,20	995	
Nord-Nord-West	1,20	182	
	639,38	41.802	



Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak
transparent

Strahlungsintensitäten

Wien-Mariahilf, 179 m

	S kWh/m ²	SO/SW kWh/m ²	O/W kWh/m ²	NO/NW kWh/m ²	N kWh/m ²	H kWh/m ²
Jan.	34,66	27,88	17,20	11,98	11,46	26,06
Feb.	55,62	45,64	29,95	20,91	19,49	47,54
Mär.	76,21	67,29	51,07	34,05	27,56	81,07
Apr.	80,86	79,70	69,31	51,98	40,43	115,51
Mai	90,13	94,87	91,71	72,73	56,92	158,12
Jun.	80,33	89,97	91,58	77,12	61,05	160,67
Jul.	82,11	91,77	93,38	75,67	59,57	161,00
Aug.	88,41	91,22	82,80	60,34	44,91	140,34
Sep.	81,54	74,66	59,93	43,22	35,36	98,24
Okt.	68,44	57,77	40,18	26,37	23,23	62,79
Nov.	38,34	30,56	18,45	12,68	12,10	28,83
Dez.	29,74	23,37	12,74	8,69	8,30	19,31

Verbesserungsmaßnahmen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Wohnen

Verbesserungsmaßnahme 1

Gemäß den Vorgaben der OIB-RL 6 muss im Energieausweis eine Beurteilung der thermische Qualität der Gebäudehülle, der haustechnischen Anlagen, der Verwendung erneuerbarer Energien sowie organisatorischer Maßnahmen enthalten sein.

Technische Verbesserungsmaßnahmen:

Thermische Qualität der Gebäudehülle:

Das Gebäude wurde im Jahr 1895 erbaut. Die letzten Sanierungsmaßnahmen wurden 2009 durchgeführt. Demnach entsprechen die Bestandteile der thermischen Gebäudehülle nicht dem heutigen Stand der Technik.

Es werden die folgenden Verbesserungsmaßnahmen vorgeschlagen

- Fenstertausch auf Fenster, welche die U-Wertanforderungen der OIB RL 6 2019/2023 erfüllen
- Innovative Dämmung der Fassade, welche mit dem Denkmalschutz vereinbar ist
- Zusätzliche Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses

Verwendung erneuerbarer Energien:

- Installation einer Photovoltaikanlage am Dach des Gebäudes, sofern diese mit bestehenden Vorschriften vereinbar ist.

Verbesserungsmaßnahme 2

Organisatorische Verbesserungsmaßnahmen:

- Modernisierung der Wärmevertei- und Wärmeabgabesysteme
- Implementierung eines Energie-Monitorings um weitere Einsparpotentiale zu identifizieren

Bestand

O-U

OIB Leitfaden RL 6:2019, 4.3.1 Default-Werte für Österreich, vor 1900, MFH

U = 1,300

Bestand

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m²		W/m²K
Verglasung			0,670	1,42	70,00	
Rahmen				0,61	30,00	
Glasrandverbund	6,12					
			vorh.	2,04		2,50

Bestand

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m²		W/m²K
Verglasung			0,670	1,58	70,00	
Rahmen				0,67	30,00	
Glasrandverbund	6,78					
			vorh.	2,26		2,50

Bestand

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m²		W/m²K
Verglasung			0,670	1,40	70,00	
Rahmen				0,60	30,00	
Glasrandverbund	6,00					
			vorh.	2,00		2,50

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0010 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	0,86	70,00	
Rahmen				0,36	30,00	
Glasrandverbund	3,69					
			vorh.	1,23		2,50

0011 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	2,07	70,00	
Rahmen				0,89	30,00	
Glasrandverbund	8,91					
			vorh.	2,97		2,50

0012 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,10	70,00	
Rahmen				0,47	30,00	
Glasrandverbund	4,74					
			vorh.	1,58		2,50

0013 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	0,77	70,00	
Rahmen				0,33	30,00	
Glasrandverbund	3,30					
			vorh.	1,10		2,50

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0014 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,68	70,00	
Rahmen				0,72	30,00	
Glasrandverbund	7,20					
			vorh.	2,40		2,50

0015 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,43	70,00	
Rahmen				0,61	30,00	
Glasrandverbund	6,15					
			vorh.	2,05		2,50

0016 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,35	70,00	
Rahmen				0,57	30,00	
Glasrandverbund	5,79					
			vorh.	1,93		2,50

0017 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,39	70,00	
Rahmen				0,59	30,00	
Glasrandverbund	5,97					
			vorh.	1,99		2,50

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0018 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	2,33	70,00	
Rahmen				0,99	30,00	
Glasrandverbund	9,99					
			vorh.	3,33		2,50

0019 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	2,15	70,00	
Rahmen				0,92	30,00	
Glasrandverbund	9,24					
			vorh.	3,08		2,50

0020 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,86	70,00	
Rahmen				0,80	30,00	
Glasrandverbund	8,01					
			vorh.	2,67		2,50

0021 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,86	70,00	
Rahmen				0,80	30,00	
Glasrandverbund	8,01					
			vorh.	2,67		2,50

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0022 Fenster vor 2001

Bestand

AF Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,49	70,00	
Rahmen				0,64	30,00	
Glasrandverbund	6,42					
			vorh.	2,14		2,50

0023 Fenster vor 2001

Bestand

AF Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,94	70,00	
Rahmen				0,83	30,00	
Glasrandverbund	8,34					
			vorh.	2,78		2,50

0024 Fenster vor 2001

Bestand

AF Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	0,42	70,00	
Rahmen				0,18	30,00	
Glasrandverbund	1,80					
			vorh.	0,60		2,50

0025 Fenster vor 2001

Bestand

AF Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	0,98	70,00	
Rahmen				0,42	30,00	
Glasrandverbund	4,20					
			vorh.	1,40		2,50

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0026 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	0,88	70,00	
Rahmen				0,38	30,00	
Glasrandverbund	3,81					
			vorh.	1,27		2,50

0027 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,19	70,00	
Rahmen				0,51	30,00	
Glasrandverbund	5,13					
			vorh.	1,71		2,50

0028 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	0,72	70,00	
Rahmen				0,31	30,00	
Glasrandverbund	3,12					
			vorh.	1,04		2,50

0029 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,34	70,00	
Rahmen				0,57	30,00	
Glasrandverbund	5,76					
			vorh.	1,92		2,50

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0030 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,77	70,00	
Rahmen				0,75	30,00	
Glasrandverbund	7,59					
			vorh.	2,53		2,50

0031 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	2,04	70,00	
Rahmen				0,87	30,00	
Glasrandverbund	8,76					
			vorh.	2,92		2,50

0032 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	4,26	70,00	
Rahmen				1,82	30,00	
Glasrandverbund	18,27					
			vorh.	6,09		2,50

0033 Fenster vor 2001**Bestand**

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,80	70,00	
Rahmen				0,77	30,00	
Glasrandverbund	7,74					
			vorh.	2,58		2,50

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0034 Fenster vor 2001

Bestand

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,76	70,00	
Rahmen				0,75	30,00	
Glasrandverbund	7,56					
			vorh.	2,52		2,50

0035 Fenster vor 2001

Bestand

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	3,71	70,00	
Rahmen				1,59	30,00	
Glasrandverbund	15,93					
			vorh.	5,31		2,50

0036 Fenster vor 2001

Bestand

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,05	70,00	
Rahmen				0,45	30,00	
Glasrandverbund	4,50					
			vorh.	1,50		2,50

0037 Fenster vor 2001

Bestand

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	4,38	70,00	
Rahmen				1,87	30,00	
Glasrandverbund	18,78					
			vorh.	6,26		2,50

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0038 Fenster vor 2001

Bestand

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,26	70,00	
Rahmen				0,54	30,00	
Glasrandverbund	5,40					
			vorh.	1,80		2,50

0039 Fenster vor 2001

Bestand

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	0,40	70,00	
Rahmen				0,17	30,00	
Glasrandverbund	1,74					
			vorh.	0,58		2,50

0040 Fenster vor 2001

Bestand

AF

Fenster 1900-2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	0,79	70,00	
Rahmen				0,33	30,00	
Glasrandverbund	3,39					
			vorh.	1,13		2,50

0043 Fenster ab 2001

Bestand

AF

Fenster nach 2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,50	70,00	
Rahmen				0,64	30,00	
Glasrandverbund	6,45					
			vorh.	2,15		1,90

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0044 Fenster ab 2001

Bestand

AF Fenster nach 2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	0,51	70,00	
Rahmen				0,22	30,00	
Glasrandverbund	2,22					
			vorh.	0,74		1,90

0045 Fenster ab 2001

Bestand

AF Fenster nach 2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,47	70,00	
Rahmen				0,63	30,00	
Glasrandverbund	6,30					
			vorh.	2,10		1,90

0046 Fenster ab 2001

Bestand

AF Fenster nach 2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,02	70,00	
Rahmen				0,44	30,00	
Glasrandverbund	4,41					
			vorh.	1,47		1,90

0047 Fenster ab 2001

Bestand

AF Fenster nach 2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	2,07	70,00	
Rahmen				0,89	30,00	
Glasrandverbund	8,91					
			vorh.	2,97		1,90

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0048 Fenster ab 2001

Bestand

AF Fenster nach 2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	0,42	70,00	
Rahmen				0,18	30,00	
Glasrandverbund	1,80					
			vorh.	0,60		1,90

0049 Fenster ab 2001

Bestand

AF Fenster nach 2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	0,56	70,00	
Rahmen				0,24	30,00	
Glasrandverbund	2,40					
			vorh.	0,80		1,90

0050 Fenster ab 2001

Bestand

AF Fenster nach 2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,54	70,00	
Rahmen				0,66	30,00	
Glasrandverbund	6,63					
			vorh.	2,21		1,90

0051 Fenster ab 2001

Bestand

AF Fenster nach 2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,12	70,00	
Rahmen				0,48	30,00	
Glasrandverbund	4,80					
			vorh.	1,60		1,90

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0052 Fenster ab 2001

Bestand

AF Fenster nach 2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	0,92	70,00	
Rahmen				0,39	30,00	
Glasrandverbund	3,96					
			vorh.	1,32		1,90

0053 Fenster ab 2001

Bestand

AF Fenster nach 2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	0,53	70,00	
Rahmen				0,22	30,00	
Glasrandverbund	2,28					
			vorh.	0,76		1,90

0054 Fenster ab 2001

Bestand

AF Fenster nach 2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,05	70,00	
Rahmen				0,45	30,00	
Glasrandverbund	4,50					
			vorh.	1,50		1,90

0055 Fenster ab 2001

Bestand

AF Fenster nach 2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	0,84	70,00	
Rahmen				0,36	30,00	
Glasrandverbund	3,60					
			vorh.	1,20		1,90

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0056 Fenster ab 2001

Bestand

AF Fenster nach 2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	2,10	70,00	
Rahmen				0,90	30,00	
Glasrandverbund	9,00					
			vorh.	3,00		1,90

0057 Fenster ab 2001

Bestand

AF Fenster nach 2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,21	70,00	
Rahmen				0,51	30,00	
Glasrandverbund	5,19					
			vorh.	1,73		1,90

0058 Fenster ab 2001

Bestand

AF Fenster nach 2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,38	70,00	
Rahmen				0,59	30,00	
Glasrandverbund	5,94					
			vorh.	1,98		1,90

0059 Fenster ab 2001

Bestand

AF Fenster nach 2000

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,26	70,00	
Rahmen				0,54	30,00	
Glasrandverbund	5,40					
			vorh.	1,80		1,90

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0060 Bestandsfenster

Bestand

AF

Fenster vor 1900

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,34	70,00	
Rahmen				0,57	30,00	
Glasrandverbund	5,76					
			vorh.	1,92		2,50

0061 Bestandsfenster

Bestand

AF

Fenster vor 1900

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	0,39	70,00	
Rahmen				0,16	30,00	
Glasrandverbund	1,68					
			vorh.	0,56		2,50

0062 Bestandsfenster

Bestand

AF

Fenster vor 1900

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,46	70,00	
Rahmen				0,62	30,00	
Glasrandverbund	6,27					
			vorh.	2,09		2,50

0063 Fenster ab 2001

Bestand

AF

Glas

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	24,03	70,00	
Rahmen				10,30	30,00	
Glasrandverbund	103,02					
			vorh.	34,34		1,90

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0064 Fenster ab 2001

Bestand

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	3,85	70,00	
Rahmen				1,65	30,00	
Glasrandverbund	16,50					
			vorh.	5,50		1,90

0065 Fenster ab 2001

Bestand

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	2,82	70,00	
Rahmen				1,21	30,00	
Glasrandverbund	12,12					
			vorh.	4,04		1,90

0066 Fenster ab 2001

Bestand

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,16	70,00	
Rahmen				0,49	30,00	
Glasrandverbund	4,98					
			vorh.	1,66		1,90

0067 Fenster ab 2001

Bestand

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	6,10	70,00	
Rahmen				2,61	30,00	
Glasrandverbund	26,16					
			vorh.	8,72		1,90

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0068 Fenster ab 2001

Bestand

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	6,27	70,00	
Rahmen				2,68	30,00	
Glasrandverbund	26,88					
			vorh.	8,96		1,90

0069 Fenster ab 2001

Bestand

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	7,48	70,00	
Rahmen				3,20	30,00	
Glasrandverbund	32,07					
			vorh.	10,69		1,90

0070 Fenster ab 2001

Bestand

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	6,58	70,00	
Rahmen				2,82	30,00	
Glasrandverbund	28,20					
			vorh.	9,40		1,90

AF01 Bestandsfenster

Bestand

AF OIB Leitfaden RL 6:2019, 4.3.1 Default-Wert

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,27	70,00	
Rahmen				0,55	30,00	
Glasrandverbund	5,46					
			vorh.	1,82		2,50

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

AF02

Fenster ab 2001

Bestand

AF OIB Leitfaden RL 6:2019, 4.3.2 Default-Wert

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,27	70,00	
Rahmen				0,55	30,00	
Glasrandverbund	5,46					
			vorh.	1,82		1,90

AF03

Fenster vor 2001

Bestand

AF OIB Leitfaden RL 6:2019, 4.3.2 Default-Wert

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,27	70,00	
Rahmen				0,55	30,00	
Glasrandverbund	5,46					
			vorh.	1,82		2,50

0001

Außentüren

Bestand

AT Außentür

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung				1,92	70,00	
Rahmen				0,82	30,00	
Glasrandverbund	8,25					
			vorh.	2,75		2,50

0002

Außentüren

Bestand

AT Außentür

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung				1,28	70,00	
Rahmen				0,55	30,00	
Glasrandverbund	5,52					
			vorh.	1,84		2,50

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0003 Außentüren**Bestand**

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung				1,69	70,00	
Rahmen				0,72	30,00	
Glasrandverbund	7,26					
			vorh.	2,42		2,50

0004 Außentüren**Bestand**

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung				1,49	70,00	
Rahmen				0,64	30,00	
Glasrandverbund	6,42					
			vorh.	2,14		2,50

0005 Außentüren**Bestand**

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung				2,35	70,00	
Rahmen				1,00	30,00	
Glasrandverbund	10,08					
			vorh.	3,36		2,50

0006 Außentüren**Bestand**

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung				1,12	70,00	
Rahmen				0,48	30,00	
Glasrandverbund	4,80					
			vorh.	1,60		2,50

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0071**Außentüren****Bestand**

AT

Terrassentür transparent

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung				2,30	70,00	
Rahmen				0,98	30,00	
Glasrandverbund	9,87					
			vorh.	3,29		2,50

0072**Außentüren****Bestand**

AT

Terrassentür transparent

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung				2,08	70,00	
Rahmen				0,89	30,00	
Glasrandverbund	8,94					
			vorh.	2,98		2,50

0073**Außentüren****Bestand**

AT

Terrassentür transparent

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung				3,22	70,00	
Rahmen				1,38	30,00	
Glasrandverbund	13,80					
			vorh.	4,60		2,50

0074**Außentüren****Bestand**

AT

Terrassentür transparent

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung				2,98	70,00	
Rahmen				1,27	30,00	
Glasrandverbund	12,78					
			vorh.	4,26		2,50

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0075

Außentüren

Bestand

AT

Terrassentür transparent

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung				2,99	70,00	
Rahmen				1,28	30,00	
Glasrandverbund	12,84					
			vorh.	4,28		2,50

AT

Außentüren

Bestand

AT

OIB Leitfaden RL 6:2019, 4.3.1 Default-Wert

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung				1,27	70,00	
Rahmen				0,55	30,00	
Glasrandverbund	5,46					
			vorh.	1,82		2,50

AW

Außenwand

Bestand

AW

A-I

OIB Leitfaden RL 6:2019, 4.3.1 Default-Werte für Österreich, vor 1900, MFH

U = 1,550

AW02

W11 - Aussenwand Bestand+WD Ausssen

Bestand

AW

A-I, Aus Plan entnommen

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	Silikatputz mit Kunstharzzusatz	0,0040	0,800	0,005
2	AUSTROTHERM EPS F	0,1000	0,040	2,500
3	2-Komponenten Kleber 670	0,0050	0,500	0,010
4	Vollziegel (R = 1400)	0,3000	0,590	0,508
5	Innenputz (Gips)	0,0150	0,700	0,021
	Wärmeübergangswiderstände			0,170
		0,4240	R _{tot} =	3,214
			U =	0,311

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

AW03

AW

W9 - Treppelmauer Bestand

A-I, aus Plan entnommen

Bestand

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	Gipskartonfeuerschutzplatten	0,0300	0,210	0,143
2	C-Profil (50mm)+Mineralwolle (15)	0,0500	0,043	1,163
3	Vollziegel (R = 1400)	0,4500	0,590	0,763
4	Baumit GlättPutz	0,0020	0,600	0,003
	Wärmeübergangswiderstände			0,170
		0,5320	$R_{\text{tot}} =$	2,242
			U =	0,446

AW04

AW

W10 - Feuermauer Bestand

A-I, aus Plan entnommen

Bestand

		d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
1	Gipskartonfeuerschutzplatten	0,0125	0,210	0,060
2	C-Profil (50mm)+Mineralwolle (15)	0,0500	0,043	1,163
3	Vollziegel (R = 1400)	0,3000	0,590	0,508
4	Baumit GlättPutz	0,0020	0,600	0,003
	Wärmeübergangswiderstände			0,170
		0,3650	$R_{\text{tot}} =$	1,904
			U =	0,525

DD01

DD

Decke über Außen

U-O

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2019, 4.3.1 Default-Werte für Österreich, vor 1900, MFH

U = 1,250

DGD

DGD

Oberste Geschoßdecke

O-U

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2019, 4.3.1 Default-Werte für Österreich, vor 1900, MFH

U = 0,750

DGK

DGK

Kellerdecke

U-O

Bestand

OIB Leitfaden RL 6:2019, 4.3.1 Default-Werte für Österreich, vor 1900, MFH

U = 1,250

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

DGK01 Boden gegen unkond. Stiegenhaus

Bestand

DGS U-O

OIB Leitfaden RL 6:2019, 4.3.1 Default-Werte für Österreich, vor 1900, MFH

U = 1,250

0041 Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudeteile

Bestand

TOu Fenster gg Unbeh

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,80	70,00	
Rahmen				0,77	30,00	
Glasrandverbund	7,74					
			vorh.	2,58		2,50

0042 Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudeteile

Bestand

TOu Fenster gg Unbeh

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	0,84	70,00	
Rahmen				0,36	30,00	
Glasrandverbund	3,60					
			vorh.	1,20		2,50

0076 Türe gegen unkond. Gebäudeteile

Bestand

TOu Tür gg Unbeh

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung				1,26	70,00	
Rahmen				0,54	30,00	
Glasrandverbund	5,40					
			vorh.	1,80		2,50

Bauteilliste

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

0077 Türe gegen unkond. Gebäudeteile

Bestand

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung				2,10	70,00	
Rahmen				0,90	30,00	
Glasrandverbund	9,00					
			vorh.	3,00		2,50

IF01 Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudeteile

Bestand

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung			0,670	1,27	70,00	
Rahmen				0,55	30,00	
Glasrandverbund	5,46					
			vorh.	1,82		2,50

IT01 Türe gegen unkond. Gebäudeteile

Bestand

	Länge	ψ	g	Fläche	%	U
	m	W/mK	-	m ²		W/m ² K
Verglasung				1,27	70,00	
Rahmen				0,55	30,00	
Glasrandverbund	5,46					
			vorh.	1,82		2,50

IW 02 Wand gegen kond. Bereiche

Bestand

WBW	A-I	OIB Leitfaden RL 6:2019, 4.3.1 Default-Werte für Österreich, vor 1900, MFH				
						U = 1,550

IW 01 Wand gegen unkond. Bereiche

Bestand

WGS	A-I	OIB Leitfaden RL 6:2019, 4.3.1 Default-Werte für Österreich, vor 1900, MFH				
						U = 1,550

Ergebnisdarstellung

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

Berechnungsgrundlagen

Wärmeschutz	U-Wert	ON B 8110-6-1:2019-01-15, EN ISO 10077-1:2018-02-01
Dampfdiffusion	Bewertung	ON B 8110-2: 2003
Schallschutz	R _w	ON B 8115-4: 2003
	R _{res,w}	ON B 8115-4: 2003
	L' _{nT,w}	ON B 8115-4: 2003
	D _{nT,w}	ON B 8115-4: 2003

Opake Bauteile

Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer	Bezeichnung	U-Wert W/m²K	Dampf- diffusion	R _w dB	L' _{nT,w} dB
AD	Dachfläche	1,300 (0,20)		(43)	(53)
AW	Außenwand	1,550 (0,35)		(43)	
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Aussen	0,311 (0,35)		60 (43)	
AW03	W9 - Treppelmauer Bestand	0,446 (0,35)		67 (43)	
AW04	W10 - Feuermauer Bestand	0,525 (0,35)		65 (43)	
DD01	Decke über Außen	1,250 (0,20)		(60)	(53)
DGD	Oberste Geschoßdecke	0,750 (0,20)	OK	(42)	(53)
DGK	Kellerdecke	1,250 (0,40)	OK	(58)	(48)
DGK01	Boden gegen unkond. Stiegenhaus	1,250 (0,40)		(58)	(48)
IW 02	Wand gegen kond. Bereiche	1,550 (1,30)		(52)	
IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche	1,550 (0,60)		(58)	

Transparente Bauteile

Erforderliche Werte werden in Klammer angeführt

Nummer	Bezeichnung	U-Wert W/m²K	U-Wert _{PNM} W/m²K	R _w (C; C _{tr}) dB
0007	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0008	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0009	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0010	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0011	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0012	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0013	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0014	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0015	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0016	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0017	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0018	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0019	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0020	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0021	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0022	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0023	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0024	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0025	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0026	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0027	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0028	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0029	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))

Ergebnisdarstellung

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

Nummer	Bezeichnung	U-Wert W/m²K	U-Wert _{PNM} W/m²K	R _w (C; C _{tr}) dB
0030	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0031	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0032	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0033	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0034	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0035	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0036	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0037	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0038	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0039	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0040	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0043	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0044	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0045	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0046	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0047	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0048	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0049	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0050	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0051	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0052	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0053	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0054	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0055	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0056	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0057	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0058	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0059	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0060	Bestandsfenster	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0061	Bestandsfenster	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0062	Bestandsfenster	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0063	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0064	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0065	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0066	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0067	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0068	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0069	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0070	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
AF01	Bestandsfenster	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
AF02	Fenster ab 2001	1,900 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
AF03	Fenster vor 2001	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0001	Außentüren	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0002	Außentüren	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0003	Außentüren	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0004	Außentüren	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0005	Außentüren	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0006	Außentüren	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0071	Außentüren	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0072	Außentüren	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))

Ergebnisdarstellung

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

Nummer	Bezeichnung	U-Wert W/m ² K	U-Wert _{PNM} W/m ² K	R _w (C; C _{tr}) dB
0073	Außentüren	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0074	Außentüren	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0075	Außentüren	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
AT	Außentüren	2,500 (1,40)		0 (-; -) (28 (-; -))
0041	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudeteile	2,500		
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudeteile	2,500		
0076	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	2,500		
0077	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	2,500		
IF01	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäudeteile	2,500		
IT01	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	2,500		

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

			m ²
Flächen der thermischen Gebäudehülle			5.415,38
	Opake Flächen	88,19 %	4.776,00
	Fensterflächen	11,81 %	639,38
	Wärmefluss nach oben		602,16
	Wärmefluss nach unten		655,11
Andere Flächen			1.491,10
	Opake Flächen	100 %	1.491,10
	Fensterflächen	0 %	0,00

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Wohnen

Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

					m ²
0001	Außentüren			8 x 2,75	22,00
	a6c2cf3b-bb99-4a5a-8aa6-8a74b9ce673e	SW	CAD	Alle Geschosse, Außentür	
	cc795c4d-ce64-4287-8bbf-6dd279e91fed	SW	CAD	Alle Geschosse, Außentür	
	4bd1cd5c-9b43-4039-910c-e851b71cf5e6	SW	CAD	Alle Geschosse, Außentür	
	f71274d6-ebc5-4d0e-a425-42e4d7e29734	SW	CAD	Alle Geschosse, Außentür	
	f104a19d-1974-4bf5-b2f6-df7aaf18adae	SW	CAD	Alle Geschosse, Außentür	
	08dadfee-7e6d-4a6c-89f3-e9ad0f205ac3	SW	CAD	Alle Geschosse, Außentür	
	17fc9394-9bba-40f2-ab25-da361d4b8112	SW	CAD	Alle Geschosse, Außentür	
	98a7b2bc-4cf3-47e4-afbc-b52cafd11dc4	SW	CAD	Alle Geschosse, Außentür	
0002	Außentüren			1 x 1,84	1,84
	f8c5f753-1fda-4f5e-ac20-5d9bd24d9feb	SO	CAD	Alle Geschosse, Außentür	
0003	Außentüren			1 x 2,42	2,42
	97252bf8-827a-4284-985f-49d9b50bb99e	SSO	CAD	Alle Geschosse, Außentür	
0004	Außentüren			1 x 2,14	2,14
	19f7b891-154b-4e1d-b78c-c97489ed908e	SSO	CAD	Alle Geschosse, Außentür	
0005	Außentüren			1 x 3,36	3,36
	caa7d897-38e6-400e-9032-e406743c5342	SSO	CAD	Alle Geschosse, Außentür	
0006	Außentüren			1 x 1,60	1,60
	d9670244-4fa8-466a-8add-fea2cefa78f8	NW	CAD	Alle Geschosse, Außentür	
0007	Fenster vor 2001			8 x 2,04	16,32
	f0ca4f18-408e-45dc-80bf-f0c9ae29c500	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

	2108edb6-102a-4caa-be6d-104fe5088c3e	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	5f65b05c-eb43-4f73-a937-f2afc2be7880	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	ee84b3b4-4595-4242-aa9e-181e124d17a1	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	dfd0df3f-e13f-4ad8-8a6e-337130efdc9b	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	eb010033-f493-444a-a89a-cae032321e16	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	818ba1b7-04c5-4d42-848e-b7476218794a	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	922fe929-49e2-49a7-a7ef-0a3a7bded65f	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0008	Fenster vor 2001			1 x 2,26	m² 2,26
	610f8cdf-b831-4928-ab44-575e6947963c	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0009	Fenster vor 2001			5 x 2,00	m² 10,00
	39408e06-6586-4eb0-833b-3132167e493e	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	b9c2c68b-1231-414a-a231-c815019cf460	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	3beb96e4-9a2e-4e90-9765-fac3c3b76aba	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	cb8c66bf-1f95-4ac0-b9b2-6e72a23f24c0	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	fe4bc75e-b6e5-4409-a51a-0163d02c3ab9	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0010	Fenster vor 2001			4 x 1,23	m² 4,92
	326c10c3-0707-4045-b579-6502793d347f	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	c870427d-5fa2-47cf-8540-e76a52645d10	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	213fe09f-1bfd-4b30-ab1a-3d2e0c279fa9	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	0e27daaf-dd18-47dd-a6a4-4613b38e8b7f	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0011	Fenster vor 2001			2 x 2,97	m² 5,94
	7fa12449-5d31-44e6-a263-9b8d4bcd2e29	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	bd38b332-d054-4aa7-ba11-f3bb6353cc12	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0012	Fenster vor 2001			2 x 1,58	m² 3,16
	eaee6d43-83fd-4329-ba59-a5d4f64229b0	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	ea721000-abe9-4491-9069-bdb3d1a3a253	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0013	Fenster vor 2001			1 x 1,10	m² 1,10
	6174d2b9-aaf0-4ef6-8a07-f7b138d9d069	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0014	Fenster vor 2001			4 x 2,40	m² 9,60
	3fba4721-261e-4d92-86c1-d988947ab6a9	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	ab1d1d18-68d1-46c4-a7e2-3aa26f6dd057	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	6bac2071-74c7-4a47-88e8-5d004b2df17d	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	9acd1784-9816-4aba-9108-47149dc35603	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0015	Fenster vor 2001			10 x 2,05	m² 20,50
	652efdc1-8157-4edf-ba33-2f85545c7d7a	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	2002ae63-6a25-43a5-8679-5978e3468583	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

	fc4b918c-a6c8-45bc-a25d-851115266fef	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	599e92a0-d2aa-4cd0-bab7-f776de22a160	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	6e8b42fb-65f5-448f-8b3b-54498be750a5	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	1dca9064-5f69-4b4f-bf86-7374fbb39192	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	9bd1ae7c-c967-4963-ad8d-29de5497494c	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	87735e9f-b7e1-4958-98f9-36203acc9178	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	1f7b9b74-a94b-4760-ac0c-a7736861e542	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	1c84c7f8-e64d-4695-9394-708699827d87	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0016	Fenster vor 2001		2 x 1,93		m² 3,86
	576190ac-aed9-4cbc-86a7-5d75212f9eba	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	2dee5397-7a99-425a-a4ef-1ebd552bcc54	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0017	Fenster vor 2001		8 x 1,99		m² 15,92
	5909b1e0-a7cb-44cc-9e05-f35766f3dd1c	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	09463ef0-9860-4426-97ef-10775c6fe004	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	c9722ec2-c344-4bc1-b37e-3a5e6ea884af	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	1bdd4d33-513f-4c42-9b71-9f36100fddaa	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	88f4abd0-b7d6-486a-9b64-0802154aded0	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	24186efd-4808-4ce2-8c90-e33c48528ea3	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	d324420b-a4b7-4095-a840-45a06c4d7cec	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	c11dff4f-8ba2-4480-a8b4-0a7d925f1bc8	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0018	Fenster vor 2001		1 x 3,33		m² 3,33
	8dc8ffc4-70ab-4c5c-8ba8-ba50fe30d5bb	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0019	Fenster vor 2001		2 x 3,08		m² 6,16
	7d3ab082-a9ab-4d1b-af98-a86fc8f5c261	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	306348de-2ad7-4deb-b076-1e653c60f43b	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0020	Fenster vor 2001		2 x 2,67		m² 5,34
	77791afd-a4f7-4f4f-9245-71f096e4d361	O	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	78e8c243-5a55-4623-9d53-d61213caff8a	O	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0021	Fenster vor 2001		2 x 2,67		m² 5,34
	15f6b342-a1ee-4212-9516-1a3164dc4643	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	4038d9b2-f150-4cd9-8213-d086cb0128cd	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0022	Fenster vor 2001		10 x 2,14		m² 21,40
	1563c190-b9e6-4cb8-b8d4-0e6c514ee700	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	fb3712a7-9b5c-483d-86d1-971a14ec5a83	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	6e381ad7-38c7-40ef-b5a8-05d07816ddfd	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	581efe45-9c56-44d8-887d-dcb10c1f241f	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	3262b227-e4cb-43e9-82c3-7e2d2ca5d81d	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	a93c57b2-f14c-4ddb-be31-72afa7b64291	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

007c6338-c209-4e6e-bd8c-6896644ab512	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
b61880e4-f525-440e-b891-a5ca1b3da5f7	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
4aae8c30-d173-49d3-80ea-fabec6e96828	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
c7bb0644-a350-45f3-8acb-65428746da27	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000

0023	Fenster vor 2001	3 x 2,78	m² 8,34
-------------	-------------------------	-----------------	-------------------------------

3340d7c8-a386-4c70-bf6d-938186cb367f	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
2469a665-0429-4423-8f5a-582c0d2e6bed	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
158ebe50-3c41-459a-bf27-0f7d676ef005	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000

0024	Fenster vor 2001	3 x 0,60	m² 1,80
-------------	-------------------------	-----------------	-------------------------------

5b00073c-0a9f-43ce-952e-b4249ecf1935	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
15de7ce3-d38b-4a7b-aca1-2d31320771dd	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
b123c695-659d-4fc4-9042-ad6044efb4ce	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000

0025	Fenster vor 2001	3 x 1,40	m² 4,20
-------------	-------------------------	-----------------	-------------------------------

6ed437b4-f331-4727-81ac-1e840875f2e3	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
56cc8940-9933-4273-a062-913c48ecc1ff	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
3acf23aa-d6fe-48d3-ad80-68346bde1b9b	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000

0026	Fenster vor 2001	2 x 1,27	m² 2,54
-------------	-------------------------	-----------------	-------------------------------

24757f10-cf58-4b85-a544-bb4dcd43ef81	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
672c6c17-761b-472f-a96d-6418c43ce610	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000

0027	Fenster vor 2001	15 x 1,71	m² 25,65
-------------	-------------------------	------------------	--------------------------------

27932fd4-0350-4796-a133-5c7694c78d86	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
ff140f22-ec42-4099-8a1b-e46938370182	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
9cc8c493-6693-44a6-9694-aae90c951265	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
d2ce60c6-46d7-4fb5-b1a1-c27c11a6ec16	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
458f459c-7498-40bf-9a9d-0ff0d7f19dba	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
63ca7ec2-7154-4972-99ad-fe2ce8e84a92	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
4fa63a4e-24c8-4f15-b6e8-38a2f6522c28	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
c9dac3a5-39af-4361-9c43-38086f3488c8	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
f277c558-a1eb-4c3a-ba65-24805923f654	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
7fe68d32-8ae1-4bf0-8818-decea5217f6f	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
73054d0a-4d73-48e0-ab39-9854d4a3c9a8	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
89d9a111-88c6-4316-a12e-0da18ac1a76a	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
bbde9d54-232e-4faa-98a5-1e023138f7ba	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
ace7222e-e4d3-496c-ad7b-66c2eff19df7	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
c0ed9b20-2626-4dad-83be-05841549d3d2	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000

0028	Fenster vor 2001	3 x 1,04	m² 3,12
-------------	-------------------------	-----------------	-------------------------------

2c4baec3-5875-4429-95b4-c85d3ff65558	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
2a53d939-ce1f-4fa9-b780-5803adcac244	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000
2fc7e519-0101-4a28-9fb5-5cba8e330570	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

0029	Fenster vor 2001			38 x 1,92	m ² 72,96
	80fef030-9057-4c68-bf24-56092db9182f	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	7976c0c6-d634-4411-ae79-43fef3522904	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	bf060061-c0df-4aab-9239-4f2043c5c7b0	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	7845d2da-014c-4151-997b-9b7e733d092e	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	a1b98cb9-c5a0-4112-a61a-9b14e3d3a3bf	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	fe77143f-2993-4eb9-bcd0-00ae950cfdc8	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	99ce891e-71cd-4a5a-80e3-5d914adfcc3c	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	066ecc98-33d5-4262-80c0-7c95785aa98d	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	40cbc22a-b4a5-41f8-a0e8-467c2b65dc9a	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	14a40faf-1cab-4619-92c6-ab4d7234077f	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	e6692b7f-eeec-54f83-aa20-3502a19100f1	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	81779e60-38ed-4b3c-a77a-55e74d6a88e3	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	f9557f70-76f0-4264-b61d-1c7f4f866b26	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	9f068fc0-5676-43f9-b6c1-86fea3d66763	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	e565705c-7e09-432f-8724-2cbf4a3ea319	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	eeab317b-f174-4545-894e-e1acb52b7666	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	dc3fadf0-0a3e-49f2-8fee-8f92ccd9f9ba	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	0dd16d7c-b775-4c8c-8096-5ca2a40820e0	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	4c8829a8-cace-438b-8ea2-2533c84d2696	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	b5ebb600-3a8d-48db-b394-3edb0af29e67	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	6a73bb63-20a9-4fc4-8566-810798358c6d	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	85e6c533-9deb-448d-a365-167c150b1040	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	7d7cd86d-6275-4a89-b166-dddba0f5a434	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	5e036175-dec7-4e61-b4d0-64234d73e504	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	3555edd8-a100-4e74-af75-3e57060657bc	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	00c0683a-29ae-47d3-8194-77839bfe2af5	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	8059e4c6-ac9f-4769-927b-9bdcf0dd9177	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	44bc193d-916e-4c77-bf4f-3dbc6578532b	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	c4355387-08ca-4b8e-ba22-ef6539fb510d	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	e5791fc2-4125-4b79-9244-b33297afd9b3	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	5f75cb94-898b-4d50-a6ce-9be5af11cffd	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	3dd3d09a-1e90-4fdd-8ed8-71b702ba5401	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	631e1534-d1ab-4b7c-b70c-df0e10833735	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	b82ff893-8fff-42ae-a56c-1716e69e42be	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	e3510d4b-8e80-48ce-949c-1edf200c396f	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	4965e929-8ed3-4cda-8860-13c5b4286cfe	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	db8ff366-ab9f-4486-9133-56b8c945a41b	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	76f22c85-061a-4980-b70c-3f8195697a69	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	

0030	Fenster vor 2001			6 x 2,53	m ² 15,18
	26389840-a892-4f19-8fd7-2c009a20be10	O	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	233d6e41-fa93-4ac5-9651-01b332780923	O	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	789291ec-08a0-4efd-af23-fb6926a2f725	O	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	c24c2e2c-4bbb-4c83-8357-ac9634bb2d19	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	dc68b154-3ed5-4de4-a144-5a865b97d6c4	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	f939ca6b-a728-484a-b35a-46eb6874fc59	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	

0031	Fenster vor 2001			3 x 2,92	m ² 8,76
	f1f08f23-49a3-4237-a1c4-a1109bac5285	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	b27ce93c-c611-4ae9-b74b-4ed8e4a037f4	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

	d51acf63-595d-4cec-b9d9-ea203c012401	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0032	Fenster vor 2001			2 x 6,09	m² 12,18
	bcb47e7d-30e7-4151-ba34-787dd646532e	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	34df17e3-3259-4fa5-951c-a4397bb36c0e	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0033	Fenster vor 2001			1 x 2,58	m² 2,58
	c0d58535-6a38-4d19-af75-becf33edb203	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0034	Fenster vor 2001			1 x 2,52	m² 2,52
	deca72ff-dde4-4afd-91d7-a3112652298e	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0035	Fenster vor 2001			1 x 5,31	m² 5,31
	37f40589-201d-4826-8118-60c68f1e1c59	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0036	Fenster vor 2001			2 x 1,50	m² 3,00
	156d2853-fd3e-46e7-b354-003db955b6c7	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	a94bd0fb-56aa-43f6-b188-a049cf499ac8	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0037	Fenster vor 2001			1 x 6,26	m² 6,26
	27e43d1c-1b27-47e6-bf6a-7ddb44cdd362	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0038	Fenster vor 2001			1 x 1,80	m² 1,80
	a998fbc4-a6b6-4b78-aa49-1b8ba8e03686	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0039	Fenster vor 2001			2 x 0,58	m² 1,16
	70d1c299-6588-47bf-a250-5ea38ac2040e	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
	0791e87f-5a0c-475e-8415-3ce15845018c	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0040	Fenster vor 2001			1 x 1,13	m² 1,13
	5c2cb531-9557-49dd-9f6d-788e2319142d	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster 1900-2000	
0041	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäude			1 x 2,58	m² 2,58
	dad07689-d1c6-4899-b7d5-31d3ead7101e	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster gg Unbeh	
0042	Bestandsfenster gegen unkond. Gebäude			11 x 1,20	m² 13,20
	97fc2b66-aecc-4dac-9d15-a627fc12ef6a	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster gg Unbeh	
	ec7ed8f5-f54e-4f95-a6b4-d1080c3cfdaa	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster gg Unbeh	
	d8e88073-ad85-463a-bc1a-0a11580a4fe6	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster gg Unbeh	

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

f86f93f0-f13e-4b63-8775-978249ce81b9	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster gg Unbeh
242d58f0-ad57-4982-9ce9-30980cf46b65	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster gg Unbeh
c7eede8c-9584-42d7-85d1-bce34683e692	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster gg Unbeh
24f17e63-8b68-4a49-b2ce-a1ac2d63ad0e	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster gg Unbeh
b44d2a6b-5663-40c4-8b28-49e2b4b497e4	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster gg Unbeh
c8bdd5f2-a73b-4ba2-8176-814cd718435d	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster gg Unbeh
2d4ec8d4-dfca-41e1-bece-31b2f67bf043	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster gg Unbeh
3d496438-f228-488f-8cb5-a4f262d3d41f	SW	CAD	Alle Geschosse, Fenster gg Unbeh

0043	Fenster ab 2001	1 x 2,15	m² 2,15
-------------	------------------------	-----------------	-------------------------------------

1d586713-bb3f-4aae-8a79-cb33c9bd4710	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
--------------------------------------	----	-----	-----------------------------------

0044	Fenster ab 2001	2 x 0,74	m² 1,48
-------------	------------------------	-----------------	-------------------------------------

b2c1ae1c-0245-4771-9da7-ac2ed517db4c	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
4577325c-46fc-42e7-bb25-c471ba7476d8	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000

0045	Fenster ab 2001	16 x 2,10	m² 33,60
-------------	------------------------	------------------	--------------------------------------

39090616-231c-4443-b2cb-60ca12ec68db	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
289ec92b-f261-4a45-bd95-a74347a367c3	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
55b78dc8-b57b-43ee-8f59-1639c5edca3c	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
a0ccfc78-ac00-40fd-9cce-b0c983a11e00	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
70ac047a-d050-4407-b898-a573cc9f5536	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
46f1508d-85d6-4f60-9912-aa04f155da41	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
2e93e0bb-8005-473f-bd9a-e0f88c84a01e	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
050df947-84d3-4bac-b752-7efb79c3cad2	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
d05f2906-cbf1-484a-8ffd-3a5ee63590aa	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
e9fb69da-0240-4305-b924-628b392a9b09	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
eb97de5c-790e-41a7-94f5-5d8b34adc3d7	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
53ac2659-43f6-4890-92b9-d540802aca5c	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
4c7d7c08-ae4a-4fce-9ace-fa04dc00902c	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
ad76b8ce-f1de-4f37-b1f7-baf7a3102304	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
6e2ce26c-2b52-4634-be5f-fbb9f95eb602	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
23a2f4e2-cad6-41d7-97de-38b363d3d2fb	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000

0046	Fenster ab 2001	5 x 1,47	m² 7,35
-------------	------------------------	-----------------	-------------------------------------

a782d637-639c-4a7a-af88-89c635f7864a	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
72840c68-6638-49b4-9031-c8273a318740	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
3c581940-372d-4a77-8961-a1213326667e	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
98e370d5-a0af-4b49-9b99-cd1d71868b07	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
61a2d4de-ce9e-4b72-853a-8dd4290da549	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000

0047	Fenster ab 2001	5 x 2,97	m² 14,85
-------------	------------------------	-----------------	--------------------------------------

73dd9ba1-30fd-4121-82a1-fd89c2057112	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
b97a74a4-833d-42be-853d-2934a5c9bea8	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
1b2bc5fb-1db6-4d80-8a58-4298cbb3dbab	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
4081d8b1-4253-44b3-aa25-f9bccd5bbfdb	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000
47954590-735a-41b0-b2a7-925ac0b53458	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

0048	Fenster ab 2001	4 x 0,60			m² 2,40
	579d860e-9336-428e-8fb1-7c409c306375	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	42c47924-a732-45e4-9925-7845210c7534	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	d7b19c69-2a2a-4bd4-ad2f-9bee1f747a70	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	f1b3b28e-8469-4dc7-ab58-65c900a62a92	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
0049	Fenster ab 2001	2 x 0,80			m² 1,60
	79d0873b-6de8-41d0-9930-dc0ad697e3ff	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	77dd6d0e-216c-4e73-ba5d-d453034b17f2	NO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
0050	Fenster ab 2001	7 x 2,21			m² 15,47
	76393238-31dc-4d57-a276-c6a3a68a9b64	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	1b15cf24-14bf-4ea6-98d6-12d305808479	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	05f94d10-220c-4917-9485-feb8cab5917d	SO	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	24f44d1a-b429-455f-bec9-1bb8bb69060c	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	ca07d5ac-aa75-472b-8ea8-616b942f0290	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	c868c73c-3f9b-4bbe-bbf5-5204e825d087	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	8f5c946e-8f90-405a-a2f8-e5ce09336b96	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
0051	Fenster ab 2001	15 x 1,60			m² 24,00
	938f5dcd-ce06-4aa1-b99b-299b7409d9b5	NO, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	b04f6168-d345-4c10-b423-d3e5ceaa2fcf	NO, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	e11efd72-cbe2-4684-98cb-30208d0e4400	SO, 30	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	830b34ce-7db4-456a-ad20-4ac548119bb1	SSO, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	12e50758-8ed8-4a1a-9b8f-5b0d6e13fbad	SSO, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	b7247f3e-8e44-4bc3-b04d-ba8fe9e2579e	SSO, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	692a168b-b650-41eb-9cf9-81c02acd2393	SSO, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	d9be08ae-672c-4b1f-930d-e8d2e0c116c9	SSO, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	73084319-13c5-4339-889f-8b777fad19ae	SSO, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	a6a724b7-e704-4736-855a-7f5ad3f7e0df	SSO, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	27ecf471-8238-4fd0-9e2f-cccd4f020399	SSO, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	cebf8189-7c97-43c4-9454-6ba61fb7874d	SSO, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	eed76c01-ee59-46ac-aaba-71ec6109cc4b	SSO, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	7a79dccf-5859-4057-9161-0ebfd225a3b1	NW, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	d405a9f5-b770-4a1d-ab69-89fd6d47f3cd	NW, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
0052	Fenster ab 2001	2 x 1,32			m² 2,64
	ea316242-1edc-4276-85ed-d0c5b85953e4	SSO, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	a0f63643-c2a4-42bf-83a8-af594167cc4e	SSO, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
0053	Fenster ab 2001	3 x 0,76			m² 2,28
	fb6a1805-6632-4dbd-a4ba-5c658dddac5c	SO, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	21509176-341e-4a87-b150-61854e839e37	SO, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	f64cd400-8ed2-4c2e-aa92-71bbbe55083e	SO, 45	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

0054	Fenster ab 2001			2 x 1,50	m² 3,00
	d4ff409b-0b1b-4a1b-8d6f-d2a909b3ca87	so	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
	85080716-2b46-4260-8fb6-58059aa36694	so	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
0055	Fenster ab 2001			1 x 1,20	m² 1,20
	0501e648-1b08-4940-98eb-507a0a190609	NNW	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
0056	Fenster ab 2001			1 x 3,00	m² 3,00
	5a52af8a-8d99-45c4-988d-17a028a00b51	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
0057	Fenster ab 2001			1 x 1,73	m² 1,73
	f08d1aa8-7992-44fe-95be-899d0db09a3d	NW	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
0058	Fenster ab 2001			1 x 1,98	m² 1,98
	16218750-78f3-43c3-a293-6f6592f762c5	so	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
0059	Fenster ab 2001			1 x 1,80	m² 1,80
	119e1a1c-65eb-4a79-9625-a3200fd3d01d	so	CAD	Alle Geschosse, Fenster nach 2000	
0060	Bestandsfenster			30 x 1,92	m² 57,60
	625f151e-746a-4008-87c7-a219f18de84d	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	f95c64f2-d0d3-410c-9d52-59458ba484d0	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	4128b755-f241-416b-9150-608e1a43b3c9	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	f5c6fec9-0b85-41de-b424-7b3ebb7be5bf	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	4ab20526-a3cc-4387-a6a8-7429062f0a92	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	8b7752b3-dfcf-4fe4-93ba-7bcceb73c333	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	c9c49c81-1710-4ebf-8a9a-b98396e9556b	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	977a1d58-dede-4922-92e7-a4ff9d582141	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	d03f4006-481f-4e2d-8ed2-f93ff8eb0b85	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	9b7da9d5-1ed7-4b2a-a694-61202375e584	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	dc29f97f-6b65-477a-ab1a-f6663fc69ed6	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	3f2277b8-754f-4b12-8320-0ce8c7a4653c	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	281d9a7e-a95e-4164-b23c-385b5abf0ed6	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	58e0596f-45dd-4083-ad74-8c8cb666e0b	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	d76e6045-52e9-4a7b-8069-5dd70b733f6e	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	aeaeaff8e-96fa-4a02-bdb2-45711e9ca75d	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	d7487129-258b-4c85-af3d-2e79ac9d3307	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	9f342243-697e-44be-bb4f-f80cfe948eb8	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	1858078c-79b5-44b6-b212-9b386d1ec5ee	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	f33494df-ea2a-4a16-8ae8-1623fea492ae	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	7346c49a-35d0-459d-9c1e-6344beb882ab	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	d7eaecef-9ef9-4ed2-9b13-46de51a71e2e	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	6f22391a-b484-4c69-bede-710e80d4a9d8	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	2266d906-58c5-4ae4-91d1-46096d8c5218	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	684916bb-aaca-4fee-a28a-ca323e2fa307	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

d8871dd9-639d-4ddd-8f4c-ac6973f47d71	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900
1fc51387-dc54-40a7-942c-95b1516e0470	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900
e018cc00-3dad-4474-ab87-6b0a4f3ba9c8	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900
dad105cc-7597-49bc-a90c-32b4a7dead91	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900
6c8cf234-321f-4b25-8f4c-a42ddecf61a1	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900

0061	Bestandsfenster	12 x 0,56			m² 6,72
	b3d79f33-c97b-4580-a89c-6645c5139c6e	o	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	b2967ec3-255a-42dc-8b35-651f57f62ce1	o	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	74a650ae-02a4-4e96-97b5-a3881646be77	o	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	c72c422b-7c3b-41be-bdda-a3f8e4c615b2	o	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	a180661a-f42f-4db9-87c5-64cbbfb968ba	o	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	176707b4-6c28-470b-b21b-abf4e5c7aa51	o	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	d886729d-deca-4d1f-8b25-b77acf201f10	ssw	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	f2203132-ed59-4b88-9304-d348b7ff70b0	ssw	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	60a13226-f4db-4980-bc72-a1635a1f2ac3	ssw	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	6c0a3bac-6743-4eb4-a069-5e7974d896b0	ssw	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	d6119763-37a3-493b-809b-b1bc1ac96c93	ssw	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	4f268837-3f5b-40c7-84e0-c78e3ca64ba4	ssw	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	

0062	Bestandsfenster	20 x 2,09			m² 41,80
	53054717-de09-4905-951a-82ff90bbff68	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	cad8b4ef-694b-4b45-80c1-4e644c7384b0	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	019701be-9d1e-4a6a-a49b-26bb2ab7fb4f	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	399f6054-c8c3-4df3-91aa-31fc408df530	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	b8450609-6d38-4a88-8f00-0197d06ee7fe	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	3ebe9e28-2e26-4b6a-a94c-ef5d36af49a9	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	a095df10-9aa5-4c01-a2f0-c539687c33ac	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	9da0b1b8-e0ed-4cb0-b970-dc9f1194f325	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	44773408-6df5-44bc-94e4-df49a99b138a	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	21d2d411-47fa-4707-b1bf-2f23a4a06fe2	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	d1e4ffbc-c4ee-4da7-82e1-b1976cfe24e1	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	35126d6e-476e-49b9-8343-510fb54193be	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	4971f71f-b331-438c-94d8-ec160056755a	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	d5483c8e-080a-4573-8e5a-5609e61f94c7	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	7881af89-f1ee-49fa-87e6-0946bef833a8	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	ea242355-1210-47a7-82db-7e4c2de23861	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	5c407ddb-6845-4170-b722-163ddd9e2b47	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	cef6e41d-8e7e-4c4f-bf23-f0e0e9a1c553	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	c8239ee2-5ae5-48bc-bf67-0f6e276c76d8	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	
	b07eadb6-02ca-40cf-bd08-5cca27216caa	SSO	CAD	Alle Geschosse, Fenster vor 1900	

0063	Fenster ab 2001	1 x 34,34			m²
	0a4132c0-7b5f-49bd-8401-4265fc66bd3a	SSO	CAD	Alle Geschosse, Glas	34,34

0064	Fenster ab 2001	1 x 5,50			m²
	de6be7ac-3aca-4a03-8032-ee80e92d82b8	SSO	CAD	Alle Geschosse, Glas	5,50

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

0065	Fenster ab 2001			1 x 4,04	m² 4,04
	f9d47d47-7b7b-4bb7-8ef2-f232461f019f	SSO	CAD	Alle Geschosse, Glas	
0066	Fenster ab 2001			1 x 1,66	m² 1,66
	f6f46ca4-fbbc-46c5-9e87-73c94acc4467	SSO	CAD	Alle Geschosse, Glas	
0067	Fenster ab 2001			1 x 8,72	m² 8,72
	854e8f8c-caa4-40fe-93bc-eb3ca5fc4114	SW	CAD	Alle Geschosse, Glas	
0068	Fenster ab 2001			1 x 8,96	m² 8,96
	0178a6b8-82fe-4c82-bc32-59d39760b697	SW	CAD	Alle Geschosse, Glas	
0069	Fenster ab 2001			1 x 10,69	m² 10,69
	ef1af445-45e8-4082-9074-760bfdde9bcf	SW	CAD	Alle Geschosse, Glas	
0070	Fenster ab 2001			1 x 9,40	m² 9,40
	4fee6b73-6456-4320-855e-cfad320d8be3	NW	CAD	Alle Geschosse, Glas	
0071	Außentüren			1 x 3,29	m² 3,29
	93c64598-0729-4053-acb8-e549401978f7	SO	CAD	Alle Geschosse, Terrassentür transparent	
0072	Außentüren			1 x 2,98	m² 2,98
	bc308258-88ee-4364-bf96-085a35551c85	NNW	CAD	Alle Geschosse, Terrassentür transparent	
0073	Außentüren			1 x 4,60	m² 4,60
	2fd76545-5e68-42b8-a5d7-87fc58d8b0b8	NNW	CAD	Alle Geschosse, Terrassentür transparent	
0074	Außentüren			1 x 4,26	m² 4,26
	0daae5c8-207b-4d2b-9717-8c3caa543059	NNW	CAD	Alle Geschosse, Terrassentür transparent	
0075	Außentüren			1 x 4,28	m² 4,28
	c59f88cc-46d4-49ee-8b97-0c29d70e3051	NNW	CAD	Alle Geschosse, Terrassentür transparent	
0076	Türe gegen unkond. Gebäudeteile			7 x 1,80	m² 12,60
	bea3829d-a53e-47c8-9793-ea34ccdc325c	NO	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh	
	8eb50a3d-2bcd-4712-9959-103731497286	NO	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh	
	9c9f8069-4b54-41ba-b429-3dcd233d5b6a	NO	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh	
	226b48a0-ec32-4586-bea5-a0d9c5a047f3	NO	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh	

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

5db6ec54-09f7-4963-bd6f-c23d0f8524e3	NO	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh
715baee6-22e0-42b9-b513-fee83a0aec07	NO	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh
675a9390-5554-4df0-9f3c-d5f3aa5f6ab9	NO	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh

0077	Türe gegen unkond. Gebäudeteile	12 x 3,00	m ² 36,00
2935b665-c6f5-441f-8af3-8543fe81e37b	NO	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh
18e17836-0deb-4a49-9e6b-59eff50ff282	NO	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh
6c786cab-231f-4d2e-ab63-c648ae2d43bc	NO	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh
8058697c-ad23-4095-998c-cf4b06a8f45d	NO	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh
f7cbd024-2d5a-45a3-b102-9482862254fa	NO	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh
e23e34c1-e1d1-4770-b2f4-b27403623419	NO	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh
0a4b4e0c-53c5-4bf3-88ce-5361456a76ad	SW	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh
4e569076-3c65-4b74-b18a-933355e8ec95	SW	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh
e36a1374-867a-42f0-846b-4b91eeaea6ad	SW	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh
16ac5bf3-a5d6-433a-8ea5-ca9660fb49e7	SW	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh
ba398007-572b-40c4-a10d-b26997f6352d	SW	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh
5c54534f-69ee-4dad-95ac-e399698a65f0	SW	CAD	Alle Geschosse, Tür gg Unbeh

AD	Dachfläche				m²
					602,16
	51eea98c-1ce8-488e-ad42-348898adffbe	H	CAD	1 x 13,04	13,04
	0027bb15-82fb-4062-827f-7b4e3cd76d67	H	CAD	1 x 10,15	10,15
	953a954b-499e-454e-ab39-643c24377b16	H	CAD	1 x 45,86	45,86
	1d24e6aa-80ef-4ea1-ad10-ac54de6b0611	H	CAD	1 x 98,04	98,04
	a5e3ec8c-0fe5-4a54-bd38-fd3384310e4c	H	CAD	1 x 50,84	50,84
	23137265-a10a-450e-a6f7-37640cfb8166	H	CAD	1 x 27,92	27,92
	9f5f2a5c-7758-43b7-8d51-7fbb18f6beb6	H	CAD	1 x 13,11	13,11
	3643af8d-cf01-4347-8a53-29a0a61a2596	H	CAD	1 x 8,92	8,92
	66101d7e-c462-4192-a3e0-f0ad16b1a59d	NO, 15°	CAD	1 x 11,75	11,75
	93944d06-69f2-47ca-8963-870df54142f6	NO, 15°	CAD	1 x 9,90	9,90
	105d28b5-6223-4ba5-922c-e942f50c2a10	NO, 15°	CAD	1 x 4,94	4,94
	95b4b6de-82a7-4ef9-a0b4-dfc3ea6d7722	NO, 45°	CAD	1 x 3,72	3,72
	0f7b09a5-ea74-4b80-8bad-c315b087bd21	NO, 45°	CAD	1 x 6,31	6,31
	0ec23f07-ce5d-4dea-99dc-70f8e4ac49b2	NO	CAD	1 x 5,19	5,19
	aff18785-3680-416c-903e-2a389affa7d	ONO	CAD	1 x 1,08	1,08
	4d0a8ab1-7827-4b08-b889-021053dffffd	SO, 30°	CAD	1 x 30,27 - 1,60	28,67
	6101c1ad-3cf8-4a04-bd98-0ea7cf47e2ae	SO	CAD	1 x 4,19	4,19
	f585761d-41e4-4d73-aca7-309c21334e87	SO	CAD	1 x 2,06	2,06
	adc6b40d-03b1-4353-b9de-053d943f8889	SO, 45°	CAD	1 x 7,98 - 0,76	7,22
	9c1e95c1-cd6f-4899-b35d-a2e8239f009d	SO, 45°	CAD	1 x 7,38 - 1,53	5,85
	d9a4b832-c451-4b11-ab78-36091906e268	SO	CAD	1 x 2,45	2,45
	03817def-91e0-417a-ba3c-a8c0a1214d8f	SSO, 15°	CAD	1 x 6,62	6,62
	4a7c9c14-9bbb-435b-9e69-35f79e683ae8	SSO, 15°	CAD	1 x 3,18	3,18
	e8442417-37d2-497d-8b17-f7a8b7d81344	SSO, 15°	CAD	1 x 3,14	3,14
	2f321ba9-960b-4927-a6df-4d46d991c80c	SSO, 45°	CAD	1 x 48,29 - 12,77	35,52
	31c77492-8579-4143-b664-84639c96cdfb	SSO, 45°	CAD	1 x 87,68 - 5,82	81,86
	22f3ca00-6abb-4c34-8d06-f7f1aa582ff4	SW	CAD	1 x 5,19	5,19
	c4c44e56-20b2-4042-8f6a-c1450c481a90	SW, 15°	CAD	1 x 14,32	14,32
	edcb845e-ff91-4e7a-aa2d-de46dfef2e22	SW, 30°	CAD	1 x 38,62	38,62
	33de77fc-601b-40aa-9933-8687d7acb3b0	WSW	CAD	1 x 1,08	1,08
	041d3aa7-abb0-49ef-b7db-ac75a4abf98c	W	CAD	1 x 0,12	0,12
	019376bd-82a1-4ed7-8544-1d1c17b93971	NW, 45°	CAD	1 x 4,05	4,05
	34143824-7426-4709-bc31-fe064cc1924c	NW, 45°	CAD	1 x 40,73 - 3,19	37,54
	dabfa485-ae30-4a28-8195-469ba98cb080	NW	CAD	1 x 4,10	4,10
	602c4dfc-a62e-44c7-914b-56561c4ea8c4	NW	CAD	1 x 2,06	2,06

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

	6498f3fc-2f81-49a7-884f-3a7daee5018	NW	CAD	1 x 3,55	3,55
					m²
AW02	W11 - Aussenwand Bestand+WD Aussser				788,48
	4b516160-23ac-4b60-b1ca-35f0a937c65e	NO	CAD	1 x 23,75	23,75
	5dc37372-6887-48f6-a356-aeab57dde0da	NO	CAD	1 x 23,14	23,14
	1613f3a5-6ad7-4645-bda7-2899827b16f1	NO	CAD	1 x 23,75	23,75
	38581549-50c2-48c1-b3e2-a3d111aaa5f9	NO	CAD	1 x 23,14	23,14
	ee240b13-2c4f-49c6-ba05-859ba93c5433	NO	CAD	1 x 23,14	23,14
	885e329d-b963-4b5b-b711-67c8fd8f8e2e	NO	CAD	1 x 18,36	18,36
	e46e9dae-36fc-4557-b04c-e103899ab837	NO	CAD	1 x 17,23	17,23
	aabe44fc-fd3c-4c02-8e10-159212437d97	NO	CAD	1 x 15,40	15,40
	fe351d71-18f2-4ba8-9075-183a5fd04e36	NO	CAD	1 x 13,49 - 2,97	10,52
	a37db87d-4f58-447c-ab65-833740f59e08	NO	CAD	1 x 13,15 - 2,97	10,18
	6a84d635-7207-484f-8f3f-fa1bdefa482b	NO	CAD	1 x 13,49 - 2,97	10,52
	e0f2b8bb-9443-42c9-a743-35386f8e6159	NO	CAD	1 x 13,15 - 2,97	10,18
	7b2cc7ec-40ca-470e-8682-a05c7fffae28	NO	CAD	1 x 13,15 - 2,97	10,18
	9d41132d-bc38-4858-87ed-9c9a0fd4ccd8	NO	CAD	1 x 12,18	12,18
	3cb7411e-966d-4855-8274-eefe545ce603	NO	CAD	1 x 9,79	9,79
	7466e2c6-a562-4e7e-86aa-89569fe93580	SW	CAD	1 x 6,27	6,27
	4702078e-7fa6-4e2d-9ca9-1f12c55335ed	SW	CAD	1 x 25,78	25,78
	c54340c8-7629-489c-ba87-043b06301ff0	SW	CAD	1 x 2,93	2,93
	9077680a-4dc3-47ca-abb0-b1c60574c2e9	NW	CAD	1 x 49,51 - 11,98	37,53
	f7799555-14e6-409d-95df-563d167be23a	NW	CAD	1 x 50,82 - 11,98	38,84
	60c49602-d68b-40a8-b32c-a8f8e3e18934	NW	CAD	1 x 50,82 - 9,60	41,22
	22600995-4fb6-4e3c-8a77-4d6612b2f459	NW	CAD	1 x 49,51 - 9,60	39,91
	78685cf9-3927-432e-a2b3-b0c80ef58a02	NW	CAD	1 x 49,51 - 9,60	39,91
	8456d41c-ca35-42ff-835b-d41fd422c91d	NW	CAD	1 x 8,32	8,32
	76e52dca-f5c0-40d6-8ba6-509965494467	NW	CAD	1 x 19,02 - 4,73	14,29
	0447efe7-b3b8-4f90-bf53-4d1a79b2b939	NW	CAD	1 x 4,29	4,29
	52127c40-7a9e-4425-a442-59522ef2c4c4	NW	CAD	1 x 27,07	27,07
	9784cad0-49f5-418c-9231-deb04c284f91	NW	CAD	1 x 30,88	30,88
	aaec68ca-c0a4-4dc7-b1c2-fa5ca725c971	NW	CAD	1 x 8,31 - 1,47	6,84
	f0d8c5d7-172a-404d-9594-eebffa9a289a	NW	CAD	1 x 7,88	7,88
	6912e7c7-87bb-42a0-a534-f5158ef09fab	NW	CAD	1 x 8,09 - 1,47	6,62
	5cbbbe2e-2a0c-4dfe-9f1d-b908ca06d463	NW	CAD	1 x 26,37	26,37
	b07d3d57-265a-4ab4-81c7-c0f3a8653bc4	NW	CAD	1 x 4,29	4,29
	77e7e70a-6cc9-4354-abc9-8045f4642194	NW	CAD	1 x 8,31 - 1,47	6,84
	39874c32-9ea6-4abd-bcb5-86e0228dbe0b	NW	CAD	1 x 27,07	27,07
	6de5510c-57f2-4a33-aa84-a2a525b62e07	NW	CAD	1 x 4,41	4,41
	0ed9eebb-d51a-4ffc-9c20-d9219796f835	NW	CAD	1 x 8,09 - 1,47	6,62
	0917e0c6-8190-4e7e-ba4a-84db256d60d2	NW	CAD	1 x 26,37	26,37
	1c859e05-01ea-4b2e-aed9-422ed210eee2	NW	CAD	1 x 4,41	4,41
	150eb356-9298-444c-abb9-96904792c462	NW	CAD	1 x 8,09 - 1,47	6,62
	b35830d3-b2de-44ec-b0d2-4d273866b198	NW	CAD	1 x 24,43	24,43
	c4a982ee-e936-421f-b089-776eaa1352ea	NW	CAD	1 x 7,50	7,50
	e43adc40-926c-4ec2-93d8-c32219fa5200	NW	CAD	1 x 6,03	6,03
	0d8727f1-d390-45bd-8296-e2cf0eeb91e7	NW	CAD	1 x 19,64	19,64
	ed937651-6156-4982-ad6d-52fb1e924f9d	NW	CAD	1 x 4,29	4,29
	561a3658-f626-4718-9793-44c7298d4310	NW	CAD	1 x 26,37	26,37
	197ea898-d390-4a02-a1d2-0e7c6cc05f51	NW	CAD	1 x 3,98	3,98
	d5f6bcdf-70f6-40f5-a4bc-3f27f1746ca7	NW	CAD	1 x 3,20	3,20
					m²
AW03	W9 - Trempelmauer Bestand				946,50
	b4f68c38-2977-4fdb-97aa-d6b780d2ec31	NO	CAD	1 x 38,89 - 5,99	32,90

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

619c181c-2e33-46ed-a5f7-4fdf3db48aa3	NO	CAD	1 x 33,21 - 6,15	27,06
56ad53a8-d1f1-49da-b929-a5e2286dc5d1	NO	CAD	1 x 15,88 - 4,10	11,78
dafdd237-6839-46e7-9b4f-cbfa5e293ceb	NO	CAD	1 x 33,21 - 5,76	27,45
19f6cd14-2aec-41ef-a68c-2a6389be1c30	NO	CAD	1 x 34,08 - 6,15	27,93
ed97b68c-cc83-428e-b023-b10b1ba5bca3	NO	CAD	1 x 16,30 - 4,10	12,20
2257f427-cb8f-4535-8b71-03e3d847cfbf	NO	CAD	1 x 20,16 - 3,99	16,17
45321ec8-b2bf-4eff-9433-c44baaa661c2	NO	CAD	1 x 34,08 - 5,76	28,32
93b551a4-25dd-4b0f-be78-8a95f0da16b2	NO	CAD	1 x 16,30 - 3,84	12,46
ac939117-754b-42ae-9fe6-4cefabe6082c	NO	CAD	1 x 33,21 - 5,76	27,45
f53daae9-dfeb-4726-8df7-7383dcc037dc	NO	CAD	1 x 15,88 - 3,84	12,04
2a5c0445-e022-4466-9175-c6ed67e06874	NO	CAD	1 x 15,88 - 3,84	12,04
0ae613bf-4f0b-406d-a237-bb1f1d428a13	NO	CAD	1 x 4,36	4,36
558f09fa-b4b4-4645-b26a-6a43b2155cbf	NO	CAD	1 x 3,02	3,02
e81fa90e-fbaa-4a72-b1ce-e814d85944d5	NO	CAD	1 x 0,97	0,97
e0847119-124e-4ef0-bdbe-ac6e70ac8c0b	NO	CAD	1 x 1,05	1,05
f729b75b-cf59-4332-a9ed-83332cbd133e	O	CAD	1 x 7,52 - 2,67	4,85
32798a7b-e689-499c-be8d-e619737817b7	O	CAD	1 x 7,72 - 2,67	5,05
c37e9072-a762-4589-b449-4e63c07623cd	O	CAD	1 x 7,52 - 2,53	4,99
c35bf637-f579-49e0-9f43-9da66a552988	O	CAD	1 x 7,72 - 2,53	5,19
c639b988-da52-4eda-9f05-6d12c160e339	O	CAD	1 x 7,52 - 2,53	4,99
aa7b714d-cde9-4065-a2b1-5a48ee863414	OSO	CAD	1 x 5,95	5,95
6533830a-5232-4597-a33e-3a5983d9644f	SO	CAD	1 x 13,23 - 2,67	10,56
de6ee690-39c7-4d64-a9b7-fbd999dc4680	SO	CAD	1 x 12,89 - 2,67	10,22
39c46151-07c0-4b9a-8d7b-f8e6fdfe136e	SO	CAD	1 x 13,23 - 2,53	10,70
82848bd3-b83b-4bae-9cfb-2175e92b7b76	SO	CAD	1 x 12,89 - 2,53	10,36
9752952d-bf57-48a8-a17e-0a2f775f87e0	SO	CAD	1 x 12,89 - 2,53	10,36
69521b0a-6d80-41f9-9337-54a916f57992	SO	CAD	1 x 11,98 - 1,98	10,00
b07e5c04-c30a-4429-86cd-49f40a9daa55	SO	CAD	1 x 6,76	6,76
87ffbe0f-d785-49ac-a511-a6ca20de528e	SO	CAD	1 x 11,00 - 1,92	9,08
de33ed53-55c9-46cb-b60d-06ad6fa476fc	SO	CAD	1 x 11,97 - 1,92	10,05
1f23697d-6a36-422d-b094-ec955afefed5	SO	CAD	1 x 12,55 - 2,26	10,29
265c5e0e-9e95-4104-aadc-3d099342e02c	SO	CAD	1 x 11,67 - 1,92	9,75
fc95c3e3-743a-4917-97b3-a9f4cf1ff0f3	SO	CAD	1 x 11,00 - 2,40	8,60
48969fb3-7bcc-43eb-a14a-9ecb4cc316f7	SO	CAD	1 x 10,72 - 2,40	8,32
922ec812-77f6-4483-9072-8c2fc7f7248c	SO	CAD	1 x 11,97 - 1,92	10,05
791e0b7c-83da-422c-b64a-d6a2a1e6df88	SO	CAD	1 x 10,72 - 1,92	8,80
3b81ac9a-d106-470b-b8c2-b96b515e165e	SO	CAD	1 x 11,67 - 1,92	9,75
0d48508e-5dea-4cbc-939a-6f35f777ea16	SO	CAD	1 x 2,52	2,52
8219ab84-4680-4255-bf93-ac7e592146c2	SO	CAD	1 x 1,14	1,14
6704227f-3830-4e06-a012-8faba47aaf16	SO	CAD	1 x 5,59	5,59
2b6951bf-ac1a-4a4c-ac17-37a470f1e43d	SO	CAD	1 x 11,67 - 1,92	9,75
991789d8-1711-4eef-8971-729218c01f5e	SO	CAD	1 x 18,34 - 1,50	16,84
82c94e47-b1d8-4217-97ed-cfb069ecafa6	SO	CAD	1 x 10,72 - 1,92	8,80
03e9b684-be22-4a54-a615-a764b7d35676	SO	CAD	1 x 3,12	3,12
00b84529-2ca1-4847-8fcd-879075b33897	SO	CAD	1 x 7,19	7,19
f82b474f-b4ef-4b40-ba9f-4f923c8581f7	SO	CAD	1 x 0,54	0,54
9417a508-2213-4a63-9e0a-e73d9484a738	SO	CAD	1 x 0,26	0,26
96c2a3eb-4f75-404c-ad0a-cf8b3678f34e	SO	CAD	1 x 4,86	4,86
66c946a4-32ae-46ea-b74a-f489a5c4b265	SO	CAD	1 x 1,00	1,00
c21b89e1-ee03-4ba0-8359-3f9fb069842b	SO	CAD	1 x 6,04	6,04
72297e6f-051e-4b52-a881-49da77ec9f19	SO	CAD	1 x 0,50	0,50
8b52fcea-b363-49cf-8284-b99d18bfeb3c	SO	CAD	1 x 2,52	2,52
7964118a-3fc9-4134-8c9e-ef17aa964a74	SW	CAD	1 x 34,51 - 7,68	26,83
5987e81f-379f-41fc-82d8-00b399609eb1	SW	CAD	1 x 7,48	7,48
b220e796-0965-4581-8407-c74725069056	SW	CAD	1 x 39,52 - 8,17	31,35
074671c1-7b03-4701-9a45-d0b3791fd368	SW	CAD	1 x 7,29	7,29

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

7d0f730f-08f1-4f23-819d-083c416d16fe	SW	CAD	1 x 7,48	7,48
0829932e-0210-4d41-8809-c093f0af66d7	SW	CAD	1 x 33,57 - 7,95	25,62
fce74bbd-7bd3-4958-b786-91aa535df504	SW	CAD	1 x 33,57 - 7,68	25,89
ee0d14fc-36a5-409f-a550-90c5c26bb763	SW	CAD	1 x 7,29	7,29
31ff3360-8217-4f82-b7af-e331cb082e55	SW	CAD	1 x 34,50 - 7,95	26,55
b3a19d82-fc57-4f11-9727-b079fc34381d	SW	CAD	1 x 33,57 - 7,68	25,89
33237781-2529-43e0-8006-4fa347b1b0fe	SW	CAD	1 x 7,29	7,29
a308d3d1-cff6-4775-bc7b-eb840fb870f1	SW	CAD	1 x 1,45	1,45
0ca2f68f-b035-49ae-a14b-c67f4f87338a	SW	CAD	1 x 1,52	1,52
f8ead0cb-cfde-4534-a0b5-4cc571d0ad04	SW	CAD	1 x 8,81	8,81
eeead1ec-f52d-43ef-9362-8da6a7ca8ac2	SW	CAD	1 x 5,43	5,43
19b45a84-9d9c-4f6e-8bbe-7ce60bdda4b4	NW	CAD	1 x 3,34	3,34
ec33aaba-1aee-481c-9c83-2df97e043de3	NW	CAD	1 x 2,85	2,85
ba45bb10-398f-4548-9410-11cc84b2be08	NW	CAD	1 x 2,85	2,85
156424c3-b082-41e6-b1ec-45c13db5bfef	NW	CAD	1 x 2,93	2,93
c0038fdb-edcf-400e-ac50-6a24b01c979a	NW	CAD	1 x 2,93	2,93
1c06388b-948b-4d28-a075-8cac59b15367	NW	CAD	1 x 2,85	2,85
763a7b69-6cd0-40a8-8602-86614e2a80c3	NW	CAD	1 x 3,44	3,44
5d9b1677-a9d2-48d6-b681-a1e046a9e59d	NW	CAD	1 x 0,83	0,83
12756c7e-109b-4e12-9ec5-15d0dd90dec5	NW	CAD	1 x 10,53 - 2,40	8,13
4a55e42e-66d2-40c1-82d3-1241f79285fa	NW	CAD	1 x 21,09 - 3,33	17,76
b9e1392d-4e8d-47f6-830a-82511b48dd72	NW	CAD	1 x 18,49 - 3,08	15,41
39bcf128-3ef9-4029-a5c0-b591e92a6b5c	NW	CAD	1 x 10,26 - 2,40	7,86
d09aaefd-16b3-49bd-ab7f-f30983121617	NW	CAD	1 x 18,49 - 2,92	15,57
fc022e6a-25ce-45e7-9267-1ebe1347758e	NW	CAD	1 x 10,26 - 2,04	8,22
2f3f1873-6ff9-41e5-b434-c99acf0cf970	NW	CAD	1 x 18,01 - 3,08	14,93
6e20098f-f91e-4d35-b3b5-d0c2bf87ac70	NW	CAD	1 x 18,01 - 2,92	15,09
3e83b84f-908c-4da8-bcc5-30d836329467	NW	CAD	1 x 10,53 - 2,04	8,49
361aa464-a977-4e14-8061-a9a4d3cdef4d	NW	CAD	1 x 18,01 - 2,92	15,09
6d43fc63-7a29-4fa7-8ec2-8d0456b4a000	NW	CAD	1 x 10,26 - 2,04	8,22
e74b1bb7-47c5-4ae9-89ac-3659d5e7f4bd	NW	CAD	1 x 6,71	6,71
8ac48144-cdbf-490f-af5c-c275c56c2c33	NW	CAD	1 x 17,62	17,62
942e6ac3-8015-4d08-b813-3890a8150c75	NNW	CAD	1 x 16,35	16,35
effe351a-b6bd-47e4-937d-f55167161492	NNW	CAD	1 x 21,52 - 1,20	20,32

				m ²
AW04	W10 - Feuermauer Bestand			790,25
3c9b64d4-3913-4181-8f97-a33a599f242a	H	CAD	1 x 1,66	1,66
23746641-133c-41f6-9ad0-9af19de52e52	H	CAD	1 x 1,66	1,66
da34d187-a080-454f-835a-cea8fd308110	NO	CAD	1 x 2,89	2,89
1241b6a1-a6ea-4d60-8040-aa986c3940d6	NO	CAD	1 x 15,53 - 2,89	12,64
9dff75d3-f907-47a2-813a-63e9a979d732	NO	CAD	1 x 20,90 - 5,00	15,90
3d85b07b-36eb-4bd7-bf6f-e935e06e55e7	NO	CAD	1 x 21,45 - 5,00	16,45
82d728dd-d07b-4d38-ba41-5cce40e97af5	NO	CAD	1 x 21,45 - 4,80	16,65
032d72e1-4595-47bd-a093-e0f92f8e943f	NO	CAD	1 x 38,23 - 9,60	28,63
d04e7cd2-878e-47ed-9ec5-ceb35a5689b5	NO	CAD	1 x 20,90 - 4,80	16,10
7ddf45c3-1e80-478f-8273-3e879f3559a3	ONO	CAD	1 x 0,38	0,38
ab48f32a-8fa4-4bf5-92b0-72cdca22e63d	ONO	CAD	1 x 0,39	0,39
4274312c-4224-4aa9-9d20-d865b0cf6d39	ONO	CAD	1 x 0,39	0,39
317afe73-537d-408c-96d0-e3aed2f081d4	ONO	CAD	1 x 0,39	0,39
f236f1ef-1fcc-4173-b85d-51007512bd0e	ONO	CAD	1 x 0,38	0,38
ae201e4d-bb97-482a-97fc-cb2f2e271532	ONO	CAD	1 x 0,39	0,39
beb30192-a174-49e3-9680-d523ba17be31	O	CAD	1 x 2,66 - 0,56	2,10
8f93f18e-b722-4331-b3df-b03c455163e7	O	CAD	1 x 2,73 - 0,56	2,17
9648c5c4-c6f2-44e5-b620-bca7bc5473e2	O	CAD	1 x 2,73 - 0,56	2,17
ac014c32-7b69-48ea-a159-a8b735f6da07	O	CAD	1 x 2,73 - 0,56	2,17

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

7ed10fc6-0c0b-4464-8390-0e4c84d1dd1b	O	CAD	1 x 2,66 - 0,56	2,10
b8fd9b41-16f4-4d6a-b992-9e40c1d81586	O	CAD	1 x 2,73 - 0,56	2,17
1a536fe4-c530-4375-be3e-25780bef1bd7	SO	CAD	1 x 6,50 - 1,23	5,27
c4fd9954-1cb7-4ddf-a875-2aed7a0312da	SO	CAD	1 x 6,67 - 1,23	5,44
f756701f-f5b3-48d2-be01-88f33ad3c722	SO	CAD	1 x 6,50 - 0,60	5,90
92b6138c-6dd7-4e94-9cb9-2e2583df7cfe	SO	CAD	1 x 6,67 - 0,60	6,07
4afe32d9-fad7-43c0-8940-a9e9e39d1de8	SO	CAD	1 x 6,50 - 0,60	5,90
ea00ede2-306d-432d-a01e-55a8a010a6d7	SO	CAD	1 x 7,61 - 0,58	7,03
90104f35-9e8b-4033-9b1b-db8b08f283e9	SO	CAD	1 x 9,28	9,28
655c26d4-1958-4013-81a0-0a4541396f34	SO	CAD	1 x 9,50 - 2,10	7,40
3a22dbee-9e5f-407b-957e-1a6536ee0ea6	SO	CAD	1 x 9,75 - 2,10	7,65
ad1dd621-f69d-4bfc-816e-015d7c7094ab	SO	CAD	1 x 9,50 - 2,21	7,29
857ca630-dc52-4751-9cb6-050b3ad595fb	SO	CAD	1 x 9,75 - 2,21	7,54
05c776c3-7230-46f6-82d9-0c26fc6ac5c6	SO	CAD	1 x 9,50 - 2,21	7,29
9f4bed24-6297-4f48-842e-7c789266f4e5	SO	CAD	1 x 7,87 - 1,80	6,07
62a130d7-0d7b-4848-b617-1f689888a557	SSO	CAD	1 x 17,53	17,53
b4641d64-5713-4f24-8154-7bf6f21a489b	SSO	CAD	1 x 8,33	8,33
60b397b3-0843-4be4-b155-65670cf85b06	SSO	CAD	1 x 1,34	1,34
89ba7adf-0f47-4dd6-a6ed-70588fa1fd78	SSO	CAD	1 x 16,78 - 4,04	12,74
b5138831-3551-4096-a220-ed79570e67d7	SSO	CAD	1 x 18,89 - 3,84	15,05
643fb05a-8289-4185-9829-f9d76bacdc23	SSO	CAD	1 x 90,39 - 20,91	69,48
011a3883-b32c-4f9a-bc5d-79cda0d81816	SSO	CAD	1 x 32,06 - 8,36	23,70
7eb1cf5b-e267-4113-a043-88f86914583d	SSO	CAD	1 x 18,89 - 4,18	14,71
e811f933-d98b-463d-8080-03167d8a2f1f	SSO	CAD	1 x 18,66 - 4,18	14,48
0fbf6ec2-df97-4f14-b30d-e53fadedf11	SSO	CAD	1 x 7,80 - 1,92	5,88
6595e1cb-3523-4b28-be7d-8bf9d406dc18	SSO	CAD	1 x 18,66 - 3,84	14,82
4156c3c4-f040-40d6-b575-ec1e26bb890d	SSO	CAD	1 x 7,80 - 1,92	5,88
826d61e9-6c2d-49f9-a786-fb449b08e1b2	SSO	CAD	1 x 7,80 - 2,09	5,71
d312af1a-083e-4692-bfe5-434aeef53ad4	SSO	CAD	1 x 7,80 - 2,09	5,71
7f87a83a-3278-4dda-a61a-10d7091f489c	SSO	CAD	1 x 7,60 - 1,92	5,68
8f629a54-49df-4df4-a3d0-88244b6d404b	SSO	CAD	1 x 7,60 - 1,92	5,68
c3ae22c7-74dd-4b3e-8e03-78e5f80e6739	SSO	CAD	1 x 32,06 - 7,68	24,38
c38caa23-5d33-4d26-87d7-4f9e718f9db0	SSO	CAD	1 x 18,40 - 3,84	14,56
de4181c0-e94e-4098-a3e4-77cc496e7721	SSO	CAD	1 x 90,39 - 19,20	71,19
4b4d7fa2-87ce-471a-9948-592dc5814f85	SSO	CAD	1 x 18,18 - 3,84	14,34
4f0d947d-3a8f-43c3-9d15-c1aed18257d9	SSO	CAD	1 x 31,24 - 7,68	23,56
cccc7094-d572-40a0-8ed2-163b8097eb29	SSO	CAD	1 x 28,55	28,55
2a4f3aa7-d72f-49be-bf1a-21f61f3a3d33	SSW	CAD	1 x 2,99 - 0,56	2,43
bc661a68-2610-4a2c-8021-03ed9340701a	SSW	CAD	1 x 2,99 - 0,56	2,43
af36dd9f-be7b-434c-9a03-6cc003c81580	SSW	CAD	1 x 2,99 - 0,56	2,43
80c6abf0-4c43-43ca-b082-840d20259558	SSW	CAD	1 x 2,99 - 0,56	2,43
0f9ac4e5-3257-493c-9e71-a524c9fdade0	SSW	CAD	1 x 2,92 - 0,56	2,36
64538016-81d2-4a0a-be72-bec164b48643	SSW	CAD	1 x 2,92 - 0,56	2,36
b8fe078f-0896-46e4-bb52-518408724c9e	SW	CAD	1 x 13,73 - 2,78	10,95
ef2249b8-0628-4f66-bdd5-84dde2b3a56f	SW	CAD	1 x 13,38 - 2,97	10,41
be58aa74-1453-4346-8b17-63d434605a26	SW	CAD	1 x 13,73 - 2,97	10,76
b39b9220-ad6d-42d4-88f5-496096bbebc2	SW	CAD	1 x 13,38 - 2,78	10,60
5a4e4e16-edd8-46cb-95fd-b37a6c2d1b09	SW	CAD	1 x 13,38 - 2,78	10,60
b7138093-2a1c-4fc8-a74d-fe16e4e9944e	SW	CAD	1 x 15,66 - 1,13	14,53
241992b5-5dc4-4fcc-acb7-b37f89ddabf6	WSW	CAD	1 x 0,39	0,39
82839e80-8b27-42a1-82b3-ba9611a12634	WSW	CAD	1 x 0,39	0,39
7ab691bd-e794-464d-a40b-c74c50dfaf27	WSW	CAD	1 x 0,39	0,39
00ac19a9-a14e-4274-baec-53fd6d1ea6eb	WSW	CAD	1 x 0,38	0,38
5d600fa9-db8a-4db4-90a3-1eb1b7849ec1	WSW	CAD	1 x 0,39	0,39
e1c640c5-5ecd-4cc5-ac59-6a9242bfe989	WSW	CAD	1 x 0,38	0,38
27d40fa0-0e0b-42f4-aa25-9b32003f07a0	NW	CAD	1 x 6,67 - 1,23	5,44

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

bb440cde-6a6d-40f6-bdd3-a2958a087f0a	NW	CAD	1 x 6,50 - 1,23	5,27
9b0f5265-6562-4880-9b69-b3f0914d6482	NW	CAD	1 x 6,67 - 1,40	5,27
aa0991d3-ab1d-4719-9a7b-613d2df71b61	NW	CAD	1 x 6,50 - 1,40	5,10
2f0e44ee-c646-4848-b2e2-9f2fb646f5d9	NW	CAD	1 x 6,50 - 1,40	5,10
6b06b846-3549-424a-97cc-3d5966de94bc	NW	CAD	1 x 7,61 - 0,58	7,03
161dd7b8-1371-418a-9f33-27b9e542532f	NW	CAD	1 x 11,13 - 0,74	10,39
7a063119-b877-4989-b7a4-eb3e8c9dc857	NW	CAD	1 x 9,50 - 2,10	7,40
b3058849-5149-487e-adeb-5c5ee4252f56	NW	CAD	1 x 9,75 - 2,10	7,65
fb1a7c19-cd62-4460-a4d0-6af3db98bf6a	NW	CAD	1 x 9,75 - 2,21	7,54
02371bc5-5529-42f7-aca8-ac9ac5219fb3	NW	CAD	1 x 17,38 - 4,43	12,95
9b8cad89-61e3-44e2-9eac-b22aed85aa7f	NW	CAD	1 x 9,50 - 2,21	7,29

DD01	Decke über Außen			m² 31,61
f4b1fc20-bba3-4ecd-98c0-8c472861c060	H	CAD	1 x 31,61	31,61

DGK01	Boden gegen unkond. Stiegenhaus			m² 623,50
9d478728-b30c-480b-9c36-c9093a16a450	H	CAD	1 x 11,55	11,55
26830b6a-69a6-45a0-afc1-f755a0b124cc	H	CAD	1 x 132,71	132,71
4bd40f6c-d64f-416e-b452-60fbec6e4e26	H	CAD	1 x 167,76	167,76
80324e06-e601-4bfe-911f-a4265259a544	H	CAD	1 x 161,12	161,12
6706b9d9-cbcd-4d26-b163-5e12ab1ec8ed	H	CAD	1 x 150,36	150,36

IW 01	Wand gegen unkond. Bereiche			m² 892,13
6caee84-4da5-4dc6-b540-be91ab45b0f1	H	CAD	1 x 3,74	3,74
f1a7e449-6c57-486c-84e7-709080d5dafa	NO	CAD	1 x 23,52	23,52
6c4268e6-28a9-4d2f-a9bc-a3c67276a343	NO	CAD	1 x 14,58	14,58
264f3008-6d63-4d0e-9cf5-ac3dde6a1871	NO	CAD	1 x 23,52	23,52
7a2f0639-b57b-4e44-aaa4-cf23933f238d	NO	CAD	1 x 22,87	22,87
7be03632-fac2-48e2-9951-97b513d61bbb	NO	CAD	1 x 15,07	15,07
d7201366-f162-4ddf-8204-a0c30bbab426	NO	CAD	1 x 11,37	11,37
18464d92-da91-4f4f-b95a-a3fd55d5a959	NO	CAD	1 x 22,87	22,87
8465a433-f803-4372-a255-999bb5d39855	NO	CAD	1 x 16,57	16,57
4484bc00-946c-4c30-b2de-3740efd0a043	NO	CAD	1 x 14,58	14,58
8da81d62-6319-410b-b852-2d842d02d9b7	NO	CAD	1 x 15,07	15,07
2f49a593-de57-44bd-9dcc-6cd984987061	NO	CAD	1 x 14,58	14,58
30fb5364-c062-4a74-8df0-84475555f070	NO	CAD	1 x 22,87	22,87
12fa4846-cdf7-467a-9a38-5eb0d3a85c7f	NO	CAD	1 x 19,60	19,60
4e4468e8-c03d-466a-9934-29906f19ddcb	NO	CAD	1 x 21,85 - 2,58	19,27
70202f37-8887-4883-a915-85ae8cc1d56e	ONO	CAD	1 x 27,80	27,80
497758d7-8e76-431e-8e89-f59e031d091d	SO	CAD	1 x 37,78	37,78
703f9d00-7e64-4b84-a154-d4d871714d4b	SW	CAD	1 x 22,57	22,57
36ee67c1-9457-4f6e-b078-da50a9b07434	SW	CAD	1 x 26,14	26,14
8a663948-ed86-48af-838c-be5a3ffe9c67	SW	CAD	1 x 26,97	26,97
c1a974f3-cf90-441e-bfe2-cb2fc7e68be1	SW	CAD	1 x 21,92	21,92
d45bcb04-098c-4d7c-ac68-2daeacaf377d	SW	CAD	1 x 31,57 - 1,20	30,37
f6c24c02-ee05-4c9c-829f-09c326d833f2	SW	CAD	1 x 32,48 - 1,20	31,28
4fc2c010-2bae-46f5-a4a3-190b463ebcd7	SW	CAD	1 x 22,57	22,57
e1d386eb-88c1-465d-a266-4bfa531d8aae	SW	CAD	1 x 32,48 - 1,20	31,28
cd12b38b-9eab-49a7-ac31-8707fb482230	SW	CAD	1 x 31,57 - 1,20	30,37
19a1033d-165e-46ce-b5c7-0d9eabd9d133	SW	CAD	1 x 21,92	21,92
86dff0ee-e984-47e0-9830-954f89e97a51	SW	CAD	1 x 21,92	21,92
dbbfff5a7-533c-482c-b572-377fb3a7230a	SW	CAD	1 x 15,62	15,62

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

bb36fbf5-b0ff-4d1e-bad9-9b83815fce7e	SW	CAD	1 x 31,57 - 1,20	30,37
a00e9890-bbdd-4d82-9351-629b85b19e9d	SW	CAD	1 x 25,65	25,65
343a9295-450b-42e5-a2da-a5df89962401	SW	CAD	1 x 18,65	18,65
12dacb07-0167-496f-aaff-85d46ea3d57e	NW	CAD	1 x 2,93	2,93
274db009-18d1-4c8d-9261-3010de51067e	NW	CAD	1 x 2,85	2,85
5cd306ae-b1fc-4a0c-a084-163edcd5cb74	NW	CAD	1 x 2,93	2,93
1e30b07f-1a7a-4e48-b641-19ac1ecb21a6	NW	CAD	1 x 28,93	28,93
305c2acb-269a-49c0-8a7e-2347acfd0fc7	NW	CAD	1 x 2,85	2,85
72739d56-ad4e-4fc3-8466-60e9bf09c873	NW	CAD	1 x 2,85	2,85
2ef5171c-4ae0-44d8-9348-450d31984242	NW	CAD	1 x 37,78	37,78
46f1c0aa-0d09-4f74-820e-9eca771c25fb	NNW	CAD	1 x 16,32	16,32
200039d2-5e6e-44d1-bd1d-1636a25cb042	NNW	CAD	1 x 13,94	13,94
8349bfe7-4386-4e10-9340-2595afee209f	NNW	CAD	1 x 14,31	14,31
0dfb301a-6a72-494d-9f2e-778c30c3b075	NNW	CAD	1 x 14,31	14,31
1020be0b-715b-413c-8912-568bdfbb0cbc	NNW	CAD	1 x 13,94	13,94
56627f0a-4611-45ab-9033-742e932c8700	NNW	CAD	1 x 11,56	11,56
ba098a86-bfb1-4a84-9197-3bfc9ce33e9	NNW	CAD	1 x 13,94	13,94
9a2f07de-3289-4f72-a3d1-4cd233bae4a4	NNW	CAD	1 x 9,43	9,43

Andere Flächen

Wohnen

Wohngebäude mit 10 und mehr Nutzungseinheiten

IW 02	Wand gegen kond. Bereiche				m ² 1.491,10
	84e26827-be38-4932-bb27-e5982813bf67	NO	CAD	1 x 10,01	10,01
	b87a04de-5c98-4923-9013-f3f7e67a9b7e	NO	CAD	1 x 58,27	58,27
	1d45ebcf-1b3f-497d-86d3-55c65dbfd11e	NO	CAD	1 x 44,72	44,72
	bb124b1b-e5c6-4885-9cf4-423018fddd49	NO	CAD	1 x 66,49	66,49
	7fed5dc0-4e69-4d96-b371-9364a27190fc	NO	CAD	1 x 38,19	38,19
	baa02e28-860c-4d0b-a011-15717344b130	NO	CAD	1 x 56,78	56,78
	e233eec8-5c49-4aa4-9dbf-7d095c73228b	NO	CAD	1 x 39,20	39,20
	e35fd084-08cc-45e8-bcd8-51696443f013	NO	CAD	1 x 58,27	58,27
	23dd2042-289a-4571-8308-82df37243b14	NO	CAD	1 x 39,20	39,20
	995bdeb3-01e9-40bb-9716-4388f333d72f	NO	CAD	1 x 56,78	56,78
	85647073-71c7-4cd9-b7ef-b8ebafd812f4	NO	CAD	1 x 38,19	38,19
	9e93f7bc-79e6-4654-ba13-d25bc2a4700b	NO	CAD	1 x 56,78	56,78
	b887fcea-06ea-425c-8d57-7833b7279617	NO	CAD	1 x 10,67	10,67
	1b08e33b-861d-4e2a-ac15-cd5d4057fb58	NO	CAD	1 x 8,58	8,58
	1cb09eb6-405e-4a7a-acb4-7206b4ebbded	NO	CAD	1 x 39,69	39,69
	b74d3e09-9cf8-4442-affb-4084cb413d1e	NO	CAD	1 x 38,19	38,19
	7396de0d-715d-4ec5-9b78-9cbd951bd921	NO	CAD	1 x 19,71	19,71
	caf3a562-60d2-4e8d-b892-96a925deb9d1	NO	CAD	1 x 8,10	8,10
	a8afe587-e40e-40dd-b3ee-109923f3e43b	NO	CAD	1 x 9,19	9,19
	c33c3196-5973-4b08-b6a1-f0f41fed760c	SW	CAD	1 x 75,09	75,09
	085e0b6f-bb7c-48e0-87db-7e2e53b1071a	SW	CAD	1 x 37,02	37,02
	d2d72050-e541-4c72-9a41-0b5cf1a797d8	SW	CAD	1 x 47,66	47,66
	a6183859-be54-4045-9d41-8d7fdd071e2a	SW	CAD	1 x 41,77	41,77
	5f59cce6-c0c9-42b8-8d74-1df5ad776e9d	SW	CAD	1 x 77,06	77,06
	28fc23d0-88a2-4048-950c-35e4305df073	SW	CAD	1 x 40,70	40,70
	afd28b48-762e-46ad-9e37-ddce4c53bdcc	SW	CAD	1 x 77,06	77,06
	5f7b898a-4b25-4310-920e-a502b2121edd	SW	CAD	1 x 41,77	41,77
	c6b46943-a50f-45ad-87a8-11a42d5dc6ad	SW	CAD	1 x 40,70	40,70

Bauteilflächen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung - Alle Gebäudeteile/Zonen

9467b374-5f5e-408f-b265-23b721f4abbb	SW	CAD	1 x 75,09	75,09
5c234d17-483c-4464-8e8f-e34f908bec1e	SW	CAD	1 x 75,09	75,09
955770a6-5355-4264-803e-aae4d5b8e4bf	SW	CAD	1 x 40,70	40,70
f9736b2d-3cf0-4b8e-814d-a22c8cd537f6	SW	CAD	1 x 54,01	54,01
e621be16-2609-402f-bbb1-d86ef0a265a1	SW	CAD	1 x 20,36	20,36
ccadc309-bad4-489e-99f5-94b3a50d1ad7	SW	CAD	1 x 16,08	16,08
ad062cee-63df-4479-b8aa-dbc93827cd9f	SW	CAD	1 x 24,44	24,44
81b47e63-6778-4567-9118-5e60f452ebc6	SW	CAD	1 x 9,49	9,49

Grundfläche und Volumen

Gumpendorfer Straße 34 - Wohnnutzung

Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

		BGF [m²]	V [m³]
Wohnen	beheizt	4.593,36	15.356,56

Wohnen

beheizt

	Formel	Höhe [m]	BGF [m²]	V [m³]
Alle Geschosse				
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m	1 x 11,55		11,55	
BGF-ArchiPHYSIK z = -5m	1 x 132,71		132,71	
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m	1 x 31,61		31,61	
BGF-ArchiPHYSIK z = -5m	1 x 167,76		167,76	
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m	1 x 167,76		167,76	
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m	1 x 161,12		161,12	
BGF-ArchiPHYSIK z = -5m	1 x 150,36		150,36	
BGF-ArchiPHYSIK z = 3m	1 x 655,11		655,11	
BGF-ArchiPHYSIK z = 7m	1 x 658,44		658,44	
BGF-ArchiPHYSIK z = 19m	1 x 60,04		60,04	
BGF-ArchiPHYSIK z = 19m	1 x 72,02		72,02	
BGF-ArchiPHYSIK z = 15m	1 x 655,11		655,11	
BGF-ArchiPHYSIK z = 22m	1 x 79,97		79,97	
BGF-ArchiPHYSIK z = 11m	1 x 658,44		658,44	
BGF-ArchiPHYSIK z = 22m	1 x 51,51		51,51	
BGF-ArchiPHYSIK z = 22m	1 x 116,81		116,81	
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m	1 x 132,71		132,71	
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m	1 x 120,92		120,92	
BGF-ArchiPHYSIK z = 0m	1 x 29,44		29,44	
BGF-ArchiPHYSIK z = 19m	1 x 479,97		479,97	
Abschnitt 1	1 x 15.356,56			15.356,56
Summe Wohnen			4.593,36	15.356,56